



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 18/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ έ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,15	2,62	0,53	1						0,60
	01:00	3,03	2,44	0,58	1						0,60
	02:00	2,93	2,35	0,59	1						0,60
	03:00	2,90	2,33	0,57	1						0,60
	04:00	2,90	2,47	0,43	1						0,60
	05:00	2,87	2,31	0,56	1						0,60
	06:00	3,00	2,43	0,57	1						0,60
	07:00	2,98	2,40	0,58	1						0,60
	08:00	2,76	2,19	0,57	1						0,60
	09:00	2,86	2,34	0,52	1						0,60
	10:00	2,83	2,35	0,48	1						0,60
	11:00	3,08	2,51	0,57	1						0,60
	12:00	3,34	2,78	0,57	1						0,60
	13:00	3,29	2,71	0,58	1						0,60
	14:00	3,47	2,90	0,57	1						0,60
	15:00	3,42	2,87	0,55	1						0,60
	16:00	3,30	2,78	0,52	1						0,60
	17:00	3,77	3,24	0,54	1						0,60
	18:00	4,26	3,67	0,60	1						0,97
	19:00	4,32	3,57	0,75	1						1,19
	20:00	4,12	3,71	0,41	1						0,60
	21:00	3,73	3,30	0,43	1						0,60
	22:00	3,72	3,32	0,39	1						0,60
	23:00	3,37	2,84	0,53	1						0,60

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης