

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 17/11/2023					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G6	G7			G8	
Παρασκευή	00:00	1,39	1,25	0,14				1			1		0,26	0,27
	01:00	1,27	1,19	0,08				1			1		0,16	0,15
	02:00	1,31	1,14	0,17				1			1		0,18	0,19
	03:00	1,34	1,16	0,19				1			1		0,23	0,23
	04:00	1,31	1,16	0,15				1			1		0,19	0,19
	05:00	1,26	1,18	0,08				1			1		0,14	0,14
	06:00	1,27	1,24	0,03				1			1		0,15	0,15
	07:00	1,35	1,34	0,01						1	1		0,22	0,22
	08:00	1,45	1,45	0,00						1	1		0,32	0,33
	09:00	1,47	1,47	0,00						1	1		0,34	0,35
	10:00	1,60	1,60	0,00						1	1		0,48	0,48
	11:00	1,51	1,51	0,00						1	1		0,39	0,39
	12:00	1,52	1,49	0,02				1			1		0,36	0,36
	13:00	1,54	1,53	0,01				1			1		0,42	0,42
	14:00	1,49	1,47	0,02				1			1		0,37	0,37
	15:00	1,52	1,51	0,00				1			1		0,40	0,40
	16:00	1,52	1,50	0,02				1			1		0,39	0,39
	17:00	1,71	1,68	0,03				1			1		0,55	0,56
	18:00	1,93	1,91	0,02				1			1		0,67	0,67
	19:00	1,88	1,82	0,06				1			1		0,66	0,66
	20:00	1,81	1,70	0,11				1			1		0,63	0,63
	21:00	1,70	1,59	0,11				1			1		0,58	0,58
	22:00	1,56	1,44	0,12				1			1		0,45	0,45
	23:00	1,45	1,36	0,09				1			1		0,33	0,33

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης