

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Σάββατο 18/11/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ρ ε α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 1,43 | 1,32 | 0,11 | | | | 1 | | 1 | | 0,31 | 0,31 |
| | 01:00 | 1,38 | 1,25 | 0,13 | | | | 1 | | 1 | | 0,26 | 0,26 |
| | 02:00 | 1,39 | 1,26 | 0,13 | | | | 1 | | 1 | | 0,26 | 0,27 |
| | 03:00 | 1,35 | 1,24 | 0,11 | | | | 1 | | 1 | | 0,24 | 0,24 |
| | 04:00 | 1,35 | 1,24 | 0,11 | | | | 1 | | 1 | | 0,23 | 0,23 |
| | 05:00 | 1,30 | 1,21 | 0,08 | | | | 1 | | 1 | | 0,18 | 0,18 |
| | 06:00 | 1,42 | 1,27 | 0,14 | | | | 1 | | 1 | | 0,29 | 0,29 |
| | 07:00 | 1,37 | 1,25 | 0,12 | | | | 1 | | 1 | | 0,26 | 0,25 |
| | 08:00 | 1,51 | 1,33 | 0,19 | | | | 1 | | 1 | | 0,37 | 0,39 |
| | 09:00 | 1,51 | 1,29 | 0,21 | | | | 1 | | 1 | | 0,43 | 0,38 |
| | 10:00 | 1,69 | 1,48 | 0,21 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,54 |
| | 11:00 | 1,83 | 1,61 | 0,22 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,64 |
| | 12:00 | 1,59 | 1,37 | 0,22 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,47 |
| | 13:00 | 1,50 | 1,32 | 0,18 | | | | 1 | | 1 | | 0,36 | 0,38 |
| | 14:00 | 1,48 | 1,29 | 0,19 | | | | 1 | | 1 | | 0,38 | 0,37 |
| | 15:00 | 1,34 | 1,32 | 0,02 | | | | 1 | | 1 | | 0,05 | 0,22 |
| | 16:00 | 1,36 | 1,36 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | | 0,00 | 0,24 |
| | 17:00 | 1,64 | 1,51 | 0,13 | | | | 1 | | 1 | | 0,24 | 0,50 |
| | 18:00 | 1,78 | 1,47 | 0,31 | | | | 1 | | 1 | | 0,62 | 0,62 |
| | 19:00 | 1,79 | 1,48 | 0,31 | | | | 1 | | 1 | | 0,63 | 0,63 |
| | 20:00 | 1,71 | 1,42 | 0,29 | | | | 1 | | 1 | | 0,59 | 0,58 |
| | 21:00 | 1,55 | 1,33 | 0,22 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,44 |
| | 22:00 | 1,41 | 1,27 | 0,14 | | | | 1 | | 1 | | 0,29 | 0,29 |
| | 23:00 | 1,31 | 1,22 | 0,10 | | | | 1 | | 1 | | 0,21 | 0,20 |

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 15:13 - 17:20 επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

| | |
|--|--|
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |
| | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης |