

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 18/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	18/11/23 0:00	9,71	6,36	3,35				1	1		3,40
	18/11/23 1:00	8,92	6,27	2,65				1	1		2,62
	18/11/23 2:00	8,60	6,25	2,36				1	1		2,30
	18/11/23 3:00	8,32	6,27	2,05				1	1		2,02
	18/11/23 4:00	8,37	6,24	2,13				1	1		2,07
	18/11/23 5:00	8,73	6,26	2,47				1	1		2,43
	18/11/23 6:00	9,05	6,28	2,76				1	1		2,75
	18/11/23 7:00	9,85	6,46	3,38				1	1		3,45
	18/11/23 8:00	11,07	7,18	3,89				1	1		3,87
	18/11/23 9:00	12,23	8,09	4,14				1	1		4,28
	18/11/23 10:00	13,98	9,37	4,61				1	1		4,89
	18/11/23 11:00	14,61	10,73	3,88				1	1	1	4,19
	18/11/23 12:00	13,65	10,26	3,38				1	1	1	3,22
	18/11/23 13:00	13,15	9,29	3,86				1	1		4,60
	18/11/23 14:00	13,12	9,11	4,00				1	1		4,59
	18/11/23 15:00	12,83	8,62	4,21				1	1		4,49
	18/11/23 16:00	13,22	9,00	4,22				1	1		4,63
	18/11/23 17:00	14,90	11,06	3,84				1	1		5,22
	18/11/23 18:00	15,56	11,55	4,01				1	1	1	5,14
	18/11/23 19:00	15,91	10,90	5,01				1	1	1	5,48
	18/11/23 20:00	15,47	12,32	3,15				1	1	1	5,04
	18/11/23 21:00	13,88	12,66	1,22				1	1	1	3,45
	18/11/23 22:00	12,55	11,34	1,21				1	1	1	2,12
	18/11/23 23:00	11,34	10,25	1,08				1	1	1	0,91

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.