

ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ				Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 18/11/2023							
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10		
Περίοδος	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G10	G11	G12	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	1,29	1,12	0,17	1				1							0,17	0,17
	01:00	1,22	1,12	0,10	1				1							0,10	0,10
	02:00	1,22	1,11	0,11	1				1							0,11	0,10
	03:00	1,12	1,09	0,03	1				1							0,03	0,03
	04:00	1,09	1,09	0,00	1				1							0,00	0,00
	05:00	1,14	1,12	0,02	1				1							0,02	0,02
	06:00	1,15	1,11	0,03	1				1							0,03	0,03
	07:00	1,12	1,10	0,02	1				1							0,02	0,01
	08:00	1,26	1,13	0,13	1				1							0,13	0,13
	09:00	1,39	1,12	0,26	1				1							0,26	0,26
	10:00	1,40	1,12	0,28	1				1							0,29	0,29
	11:00	1,37	1,13	0,24	1				1							0,23	0,24
	12:00	1,50	1,13	0,37	1				1							0,37	0,37
	13:00	1,42	1,12	0,30	1				1							0,30	0,30
	14:00	1,34	1,12	0,22	1				1							0,22	0,22
	15:00	1,39	1,13	0,26	1				1							0,26	0,27
	16:00	1,47	1,12	0,35	1				1							0,35	0,35
	17:00	1,61	1,12	0,49	1				1							0,48	0,49
	18:00	1,73	1,13	0,60	1				1							0,60	0,60
	19:00	1,68	1,12	0,56	1				1							0,56	0,56
	20:00	1,60	1,12	0,48	1				1							0,48	0,48
	21:00	1,52	1,12	0,40	1				1							0,40	0,40
	22:00	1,44	1,12	0,32	1				1							0,32	0,32
	23:00	1,32	1,12	0,20	1				1							0,20	0,20

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι υπήρχε αστάθεια ανέμου τις πρωινές ώρες.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης