

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Σάββατο, 18 Νοέμβριος 2023				
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1		
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7				
18/11/23 0:00	42,77	40,77	1,99	0,00	1												1	1		1					10,31	10,25
18/11/23 1:00	40,60	38,80	1,80	0,00	1												1	1		1					8,32	8,28
18/11/23 2:00	38,65	35,85	2,80	0,00	1												1	1		1					6,57	6,05
18/11/23 3:00	37,63	34,55	3,08	0,00	1												1	1		1					6,06	5,35
18/11/23 4:00	38,00	34,30	3,69	0,00	1												1	1		1					7,08	5,71
18/11/23 5:00	38,99	34,72	4,27	0,00	1												1	1		1					7,57	6,60
18/11/23 6:00	41,09	35,20	5,89	0,00	1												1	1		1					10,20	8,87
18/11/23 7:00	43,72	33,91	9,03	0,78	1												1	1		1					12,19	10,78
18/11/23 8:00	49,96	33,47	11,23	5,26	1												1	1		1					16,83	12,76
18/11/23 9:00	54,38	35,22	11,59	7,57	1												1	1		1					17,88	14,82
18/11/23 10:00	57,26	37,36	8,63	11,28	1												1	1		1					11,98	10,30
18/11/23 11:00	59,62	41,73	5,44	12,44	1								1					1		1					5,11	6,54
18/11/23 12:00	61,10	45,24	7,69	8,17	1								1					1		1					7,62	9,11
18/11/23 13:00	61,43	54,15	5,10	2,18	1								1		1			1		1					4,37	5,14
18/11/23 14:00	61,74	57,28	3,03	1,43	1								1		1			1		1					2,11	3,41
18/11/23 15:00	59,29	53,39	5,17	0,72	1								1		1			1		1					4,57	5,86
18/11/23 16:00	59,81	53,43	6,26	0,12	1								1		1			1		1					5,55	6,87
18/11/23 17:00	62,61	54,91	7,70	0,00	1								1		1			1		1					7,74	8,53
18/11/23 18:00	62,79	53,01	9,78	0,00	1								1		1			1		1					9,60	10,03
18/11/23 19:00	61,35	51,64	9,71	0,00	1								1		1			1		1					9,34	9,80
18/11/23 20:00	59,76	50,27	9,49	0,00	1								1		1			1		1					9,02	9,54
18/11/23 21:00	55,44	46,83	8,61	0,00	1								1		1			1		1					8,47	8,85
18/11/23 22:00	51,04	42,95	8,09	0,00	1								1		1			1		1					8,19	8,15
18/11/23 23:00	47,79	40,22	7,57	0,00	1								1		1			1		1					7,51	7,63

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D5, AEP 2 και AEP3 λόγω κακοκαιρίας και θεμελιωδών ανέμων.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω ισχυρών ρυτιών ανέμου και κακοκαιρίας (12:00-24:00).