



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Παρασκευή 17/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή	00:00	2,30	1,72	0,58	0,00	1									0,80	0,80
	01:00	2,08	1,59	0,48	0,01	1									0,73	0,72
	02:00	1,95	1,54	0,40	0,01	1									0,69	0,69
	03:00	1,88	1,66	0,23	0,00	1									0,66	0,66
	04:00	1,85	1,73	0,13	0,00	1									0,64	0,64
	05:00	1,89	1,87	0,02	0,00	1									0,66	0,65
	06:00	2,01	2,00	0,01	0,00	1									0,70	0,70
	07:00	2,27	1,85	0,07	0,35	1									0,76	0,77
	08:00	2,40	1,87	0,02	0,50	1									0,79	0,79
	09:00	2,34	1,75	0,00	0,59	1									0,75	0,75
	10:00	2,33	1,75	0,00	0,59	1									0,76	0,76
	11:00	2,36	1,71	0,03	0,62	1									0,73	0,73
	12:00	2,45	1,67	0,09	0,70	1									0,73	0,73
	13:00	2,52	1,72	0,10	0,70	1									0,74	0,74
	14:00	2,70	1,95	0,05	0,70	1									0,81	0,81
	15:00	2,58	1,87	0,11	0,60	1									0,78	0,78
	16:00	2,67	1,84	0,23	0,61	1									0,80	0,80
	17:00	3,11	2,21	0,28	0,62	1									0,92	0,92
	18:00	3,41	2,51	0,28	0,61	1				1					0,99	0,99
	19:00	3,33	2,32	0,39	0,62	1				1					0,98	0,98
20:00	3,24	2,00	0,62	0,62	1				1					0,95	0,94	
21:00	3,11	1,78	0,81	0,52	1				1					0,87	0,86	
22:00	2,89	1,60	0,76	0,52	1									0,82	0,82	
23:00	2,65	1,55	0,68	0,42	1									0,76	0,76	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης