

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Κυριακή 19/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,49	2,06	0,40	0,03	1					1				0,40	0,40
	01:00	2,34	1,92	0,38	0,03	1					1				0,39	0,39
	02:00	2,16	1,77	0,37	0,03	1					1				0,37	0,37
	03:00	2,04	1,65	0,36	0,03	1			1						0,36	0,36
	04:00	2,01	1,62	0,36	0,03	1									0,36	0,36
	05:00	2,04	1,61	0,40	0,03	1									0,40	0,41
	06:00	2,12	1,67	0,42	0,03	1									0,42	0,42
	07:00	2,35	1,85	0,47	0,03	1									0,47	0,47
	08:00	2,65	2,09	0,54	0,03	1						1			0,54	0,54
	09:00	3,10	2,45	0,62	0,03	1						1			0,61	0,62
	10:00	3,32	2,64	0,66	0,02	1		1							0,67	0,66
	11:00	2,88	2,44	0,42	0,01	1		1							0,42	0,82
	12:00	3,42	3,08	0,31	0,04	1		1							0,45	0,91
	13:00	4,13	3,59	0,50	0,03	1		1							0,83	0,83
	14:00	3,89	3,39	0,46	0,03	1		1							0,78	0,78
	15:00	3,65	3,10	0,51	0,03	1		1							0,93	0,94
	16:00	3,67	3,17	0,47	0,03	1		1							0,99	0,99
	17:00	3,96	3,53	0,40	0,03	1		1	1						0,99	0,99
	18:00	4,18	3,86	0,30	0,03	1		1	1	1					0,99	0,99
	19:00	4,16	3,66	0,49	0,01	1		1	1	1					0,99	0,99
20:00	3,98	3,56	0,41	0,00	1		1	1	1					0,99	0,99	
21:00	3,70	3,36	0,33	0,00	1		1	1	1					0,99	0,99	
22:00	3,40	3,28	0,12	0,00	1		1	1	1					0,99	0,99	
23:00	3,02	2,88	0,14	0,00	1		1	1	1					0,98	0,98	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 11:00-13:00 τέθηκε εκτός λειτουργίας η γραμμή P220 από την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ λόγω προβλήματος.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης