

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 20/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	20/11/23 0:00	2,70	2,16	0,54	1						0,58	0,57
	20/11/23 1:00	2,59	2,13	0,45	1						0,46	0,46
	20/11/23 2:00	2,57	2,13	0,44	1						0,44	0,44
	20/11/23 3:00	2,55	2,14	0,41	1						0,42	0,42
	20/11/23 4:00	2,60	2,14	0,46	1						0,47	0,47
	20/11/23 5:00	2,68	2,14	0,54	1						0,54	0,54
	20/11/23 6:00	2,83	2,14	0,69	1						0,69	0,69
	20/11/23 7:00	2,95	2,14	0,81	1						0,82	0,82
	20/11/23 8:00	2,74	2,13	0,61	1						0,62	0,62
	20/11/23 9:00	2,56	2,13	0,43	1						0,43	0,43
	20/11/23 10:00	2,60	2,14	0,46	1						0,47	0,47
	20/11/23 11:00	2,75	2,13	0,62	1						0,62	0,62
	20/11/23 12:00	2,71	2,14	0,57	1						0,57	0,58
	20/11/23 13:00	2,81	2,14	0,67	1						0,68	0,67
	20/11/23 14:00	2,85	2,14	0,71	1						0,72	0,72
	20/11/23 15:00	2,90	2,14	0,76	1						0,76	0,76
	20/11/23 16:00	3,21	2,28	0,93	1						0,94	0,94
	20/11/23 17:00	3,75	2,81	0,94	1						0,95	0,95
	20/11/23 18:00	3,97	3,11	0,86	1						0,95	0,95
	20/11/23 19:00	3,85	3,00	0,84	1						0,95	0,95
	20/11/23 20:00	3,76	3,15	0,61	1						0,95	0,95
	20/11/23 21:00	3,58	3,12	0,46	1						0,95	0,95
	20/11/23 22:00	3,35	2,91	0,44	1						0,95	0,95
	20/11/23 23:00	3,01	2,68	0,32	1						0,87	0,87

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.