



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ ε τ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023	00:00	4,71	4,69	0,01					1						0,99	1,00
	01:00	4,24	4,12	0,13					1						0,99	0,99
	02:00	4,06	3,74	0,32					1						0,80	0,80
	03:00	4,08	3,95	0,13					1						0,83	0,82
	04:00	4,13	4,00	0,13					1						0,87	0,87
	05:00	4,39	4,39	0,00					1						1,11	1,13
	06:00	5,13	5,12	0,00		1			1						1,42	1,41
	07:00	5,82	5,80	0,02		1			1						1,48	1,50
	08:00	5,82	5,78	0,04		1			1						1,50	1,49
	09:00	5,63	5,63	0,01		1			1						1,32	1,33
	10:00	5,40	5,37	0,03		1			1						1,08	1,08
	11:00	5,32	5,13	0,19		1			1						0,99	1,00
	12:00	5,27	5,10	0,17		1			1						0,93	0,93
	13:00	5,38	5,17	0,21		1			1						1,05	1,06
	14:00	5,30	5,21	0,09		1			1						0,97	0,96
	15:00	5,65	5,55	0,11		1			1						1,29	1,31
	16:00	6,13	5,94	0,19		1			1						1,75	1,75
	17:00	7,38	7,31	0,07	1	1			1						2,18	2,18
	18:00	7,95	7,90	0,05	1	1			1						2,40	2,37
	19:00	8,07	7,95	0,12	1	1			1						2,37	2,39
	20:00	8,04	7,74	0,30	1	1			1						2,29	2,27
	21:00	7,37	7,15	0,22	1	1			1						1,92	1,90
	22:00	6,48	6,25	0,22	1	1			1						1,21	1,22
	23:00	5,54	5,24	0,30	1				1						1,29	1,27

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης