

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 20 Νοέμβριος 2023		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7		
20/11/23 0:00	44,91	34,33	10,58	0,00	1													1	1	1			11,59	10,85
20/11/23 1:00	42,18	33,70	8,48	0,00	1													1	1	1			8,90	8,43
20/11/23 2:00	39,45	34,11	5,35	0,00	1													1	1	1			4,87	5,32
20/11/23 3:00	38,50	34,66	3,84	0,00	1													1	1	1			4,01	4,15
20/11/23 4:00	38,48	34,65	3,83	0,00	1													1	1	1			4,11	4,15
20/11/23 5:00	40,42	35,43	4,99	0,00	1													1	1	1			5,72	6,20
20/11/23 6:00	44,29	35,39	8,90	0,00	1													1	1	1			10,46	10,46
20/11/23 7:00	50,83	35,06	13,47	2,30	1													1	1	1			14,15	14,61
20/11/23 8:00	56,99	34,14	13,56	9,29	1													1	1	1			13,56	14,00
20/11/23 9:00	60,00	33,92	12,90	13,17	1													1	1	1			12,61	13,11
20/11/23 10:00	61,19	33,82	11,21	16,16	1													1	1	1			11,21	11,41
20/11/23 11:00	61,21	34,03	9,93	17,25	1													1	1	1			9,95	10,32
20/11/23 12:00	62,72	34,35	10,63	17,75	1													1	1	1			11,31	11,32
20/11/23 13:00	63,00	34,24	11,55	17,21	1													1	1	1			11,73	12,13
20/11/23 14:00	61,39	34,23	12,47	14,69	1													1	1	1			13,17	13,03
20/11/23 15:00	59,47	35,36	14,02	10,09	1													1	1	1			15,26	15,60
20/11/23 16:00	58,37	39,21	16,75	2,41	1													1	1	1			17,96	17,45
20/11/23 17:00	64,08	46,75	17,33	0,00	1													1	1	1			20,79	19,17
20/11/23 18:00	66,68	47,54	19,14	0,00	1													1	1	1			22,04	19,99
20/11/23 19:00	66,83	47,29	19,54	0,00	1													1	1	1			21,72	20,05
20/11/23 20:00	66,36	47,61	18,74	0,00	1													1	1	1			21,41	19,89
20/11/23 21:00	62,65	44,00	18,65	0,00	1													1	1	1			21,61	18,77
20/11/23 22:00	57,15	40,40	16,74	0,00	1													1	1	1			20,12	17,13
20/11/23 23:00	50,65	36,88	13,78	0,00	1													1	1	1			19,30	15,19

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός ΑΠ λόγω αστάθειας ανέμου (00:00-06:00).