

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Δευτέρα 20/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα	00:00	2,67	2,55	0,11	0,01	1		1							0,83	0,83
	01:00	2,40	2,35	0,04	0,00	1		1							0,65	0,63
	02:00	1,93	1,92	0,01	0,00	1		1						1	0,23	0,38
	03:00	1,89	1,88	0,00	0,00	1								1	0,30	0,19
	04:00	2,08	2,03	0,02	0,03									1	0,73	0,73
	05:00	2,13	2,01	0,08	0,03									1	0,74	0,75
	06:00	2,36	2,16	0,19	0,01									1	0,82	0,82
	07:00	2,76	2,25	0,17	0,34									1	0,96	0,96
	08:00	2,86	2,14	0,22	0,50									1	0,98	0,98
	09:00	2,80	2,04	0,17	0,59									1	0,96	0,96
	10:00	2,70	1,97	0,12	0,61									1	0,86	0,85
	11:00	2,75	1,90	0,22	0,63									1	0,88	0,88
	12:00	2,71	1,94	0,16	0,61									1	0,85	0,85
	13:00	2,78	1,96	0,19	0,64									1	0,90	0,90
	14:00	2,70	1,69	0,40	0,61									1	0,85	0,85
	15:00	2,85	1,82	0,36	0,66									1	0,92	0,92
	16:00	3,06	2,44	0,12	0,50							1		1	0,82	0,82
	17:00	3,64	2,98	0,07	0,59							1		1	0,97	0,97
	18:00	3,92	3,23	0,02	0,68				1					1	0,95	0,95
	19:00	4,05	3,35	0,00	0,70				1					1	0,99	0,99
20:00	4,04	3,33	0,01	0,70				1					1	0,99	0,99	
21:00	3,86	3,33	0,02	0,50				1					1	0,99	0,99	
22:00	3,53	2,96	0,11	0,46				1					1	0,91	0,91	
23:00	3,07	2,89	0,16	0,01				1					1	0,88	0,89	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 2:50-3:15 σημειώθηκε γενική διακοπή στο ΗΣ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης