

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 21/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	21/11/23 0:00	2,84	2,60	0,25	1						0,71	0,71
	21/11/23 1:00	2,69	2,57	0,12	1						0,57	0,57
	21/11/23 2:00	2,65	2,61	0,03	1						0,52	0,51
	21/11/23 3:00	2,64	2,63	0,01	1						0,51	0,51
	21/11/23 4:00	2,65	2,65	0,00	1						0,52	0,52
	21/11/23 5:00	2,79	2,79	0,00	1						0,65	0,65
	21/11/23 6:00	3,01	3,01	0,00	1						0,87	0,87
	21/11/23 7:00	3,13	3,13	0,00	1						0,94	0,94
	21/11/23 8:00	2,84	2,82	0,02	1						0,71	0,71
	21/11/23 9:00	2,74	2,62	0,12	1						0,62	0,61
	21/11/23 10:00	2,59	2,32	0,27	1						0,46	0,45
	21/11/23 11:00	2,82	2,39	0,43	1						0,67	0,68
	21/11/23 12:00	2,88	2,44	0,44	1						0,72	0,72
	21/11/23 13:00	3,22	2,83	0,39	1						0,93	0,93
	21/11/23 14:00	3,20	2,86	0,34	1						0,94	0,94
	21/11/23 15:00	3,24	2,85	0,39	1						0,95	0,95
	21/11/23 16:00	3,50	3,10	0,41	1						0,95	0,95
	21/11/23 17:00	3,97	3,49	0,48	1						0,95	0,95
	21/11/23 18:00	4,04	3,47	0,57	1						0,95	0,95
	21/11/23 19:00	4,05	3,52	0,53	1						0,95	0,95
	21/11/23 20:00	3,92	3,41	0,51	1						0,95	0,95
	21/11/23 21:00	3,69	3,31	0,38	1						0,95	0,95
	21/11/23 22:00	3,22	2,77	0,46	1						0,94	0,94
	21/11/23 23:00	2,96	2,52	0,44	1						0,83	0,75

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.