

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 21/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τρίτη	00:00	4,51	4,51	0,00	1					1	2,65
	01:00	4,41	4,41	0,00	1					1	2,65
	02:00	4,46	4,46	0,00	1						2,65
	03:00	4,54	4,54	0,00	1						2,65
	04:00	4,50	4,50	0,00	1						2,65
	05:00	4,64	4,64	0,00	1						2,65
	06:00	4,62	4,62	0,00	1					1	2,65
	07:00	4,62	4,61	0,00	1					1	2,65
	08:00	4,38	4,36	0,02	1					1	2,65
	09:00	4,58	4,44	0,14	1					1	2,65
	10:00	4,55	4,34	0,21	1					1	2,65
	11:00	4,72	4,39	0,32	1					1	2,65
	12:00	4,75	4,61	0,14	1					1	2,65
	13:00	4,87	4,24	0,63	1					1	2,65
	14:00	4,82	3,78	1,04	1					1	1,73
	15:00	4,88	4,06	0,82	1					1	1,20
	16:00	5,13	4,27	0,87	1					1	1,20
	17:00	5,13	4,35	0,78	1					1	1,20
	18:00	5,16	4,37	0,80	1					1	1,20
	19:00	5,27	4,30	0,97	1						1,77
	20:00	5,64	4,82	0,81	1					1	1,80
	21:00	5,37	4,19	1,18	1					1	1,80
	22:00	4,78	3,40	1,38	1						1,80
	23:00	4,69	3,35	1,35	1						1,80

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης