



ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Τρίτη 21/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη	00:00	2,67	2,40	0,27	0,00						1		1		0,82	0,82
	01:00	2,35	2,02	0,33	0,00								1		0,78	0,78
	02:00	2,23	1,81	0,42	0,00								1		0,78	0,78
	03:00	2,17	1,79	0,38	0,00								1		0,76	0,76
	04:00	2,13	1,65	0,49	0,00								1		0,75	0,75
	05:00	2,20	1,70	0,49	0,01								1		0,77	0,77
	06:00	2,38	1,92	0,45	0,01								1		0,82	0,83
	07:00	2,63	1,81	0,45	0,37								1		0,86	0,85
	08:00	2,72	1,71	0,50	0,51								1		0,83	0,84
	09:00	2,72	1,62	0,52	0,58								1		0,90	0,90
	10:00	2,75	1,43	0,67	0,66								1		0,88	0,87
	11:00	2,73	1,26	0,81	0,66								1		0,83	0,85
	12:00	3,10	1,53	0,87	0,70	1									0,90	0,88
	13:00	3,23	1,58	0,90	0,75	1									0,97	0,96
	14:00	3,27	1,64	0,89	0,74	1									0,95	0,94
	15:00	3,32	1,80	0,85	0,68	1									0,88	0,88
	16:00	3,40	1,85	0,87	0,68	1									0,88	0,89
	17:00	3,83	2,23	0,92	0,68	1						1			0,96	0,96
	18:00	4,06	2,45	0,93	0,68	1						1			0,99	0,99
	19:00	3,97	2,36	0,93	0,68	1						1			0,98	0,98
20:00	3,95	2,44	0,93	0,58	1						1			0,98	0,98	
21:00	3,77	2,27	0,93	0,57	1						1			0,98	0,98	
22:00	3,43	2,41	0,93	0,09	1						1			0,98	0,98	
23:00	2,98	2,03	0,88	0,07	1						1			0,90	0,90	

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης