

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 22/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τετάρτη	22/11/23 0:00	2,78	2,42	0,36	1						0,65	0,47
	22/11/23 1:00	2,67	2,47	0,21	1						0,68	0,55
	22/11/23 2:00	2,64	2,47	0,18	1						0,62	0,44
	22/11/23 3:00	2,60	2,43	0,17	1						0,57	0,37
	22/11/23 4:00	2,60	2,37	0,23	1						0,53	0,29
	22/11/23 5:00	2,67	2,41	0,26	1						0,59	0,41
	22/11/23 6:00	2,89	2,51	0,38	1						0,73	0,60
	22/11/23 7:00	3,14	2,59	0,56	1						0,92	0,90
	22/11/23 8:00	3,20	2,57	0,63	1						0,88	0,81
	22/11/23 9:00	3,49	3,23	0,26	1	1					0,40	0,00
	22/11/23 10:00	3,16	2,68	0,49	1						0,65	0,70
	22/11/23 11:00	2,96	2,37	0,59	1						0,80	0,80
	22/11/23 12:00	2,85	2,41	0,44	1						0,72	0,72
	22/11/23 13:00	3,18	2,82	0,36	1						0,86	0,86
	22/11/23 14:00	3,37	3,03	0,33	1						0,95	0,95
	22/11/23 15:00	3,30	2,90	0,40	1						0,95	0,95
	22/11/23 16:00	3,39	2,87	0,53	1						0,95	0,95
	22/11/23 17:00	3,85	3,34	0,51	1						0,95	0,95
	22/11/23 18:00	3,96	3,61	0,34	1						0,95	0,95
	22/11/23 19:00	3,89	3,60	0,29	1						0,95	0,95
	22/11/23 20:00	3,73	3,36	0,37	1						0,94	0,95
	22/11/23 21:00	3,51	3,23	0,28	1						0,95	0,95
	22/11/23 22:00	3,20	3,02	0,17	1						0,95	0,95
	22/11/23 23:00	2,96	2,23	0,74	1						0,83	0,83

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 00:00 έως 09:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.