

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2023	00:00	4,77	3,47	1,30					1						1,37	1,37
	01:00	4,41	3,28	1,13					1						1,15	1,15
	02:00	4,16	3,25	0,91					1						0,92	0,91
	03:00	4,10	3,26	0,84					1						0,84	0,84
	04:00	4,10	3,26	0,84					1						0,84	0,84
	05:00	4,34	3,29	1,05					1						1,05	1,05
	06:00	5,02	3,68	1,34					1						1,34	1,35
	07:00	5,72	4,20	1,52					1						1,54	1,54
	08:00	6,40	4,83	1,56		1			1						1,72	1,72
	09:00	6,85	5,02	1,83		1			1						1,85	1,85
	10:00	7,11	5,19	1,91		1			1						1,92	1,92
	11:00	7,21	5,27	1,94		1			1						1,94	1,95
	12:00	7,21	5,26	1,95		1			1						1,95	1,95
	13:00	6,76	4,94	1,83		1			1						1,83	1,83
	14:00	6,59	4,79	1,79		1			1						1,80	1,79
	15:00	5,85	4,36	1,49		1			1						1,50	1,51
	16:00	6,18	4,61	1,57		1			1						1,66	1,66
	17:00	7,46	5,51	1,95		1			1						2,00	2,00
	18:00	7,94	6,11	1,83	1	1			1						2,13	2,13
	19:00	7,97	6,51	1,46	1	1			1						2,15	2,15
	20:00	7,82	5,76	2,07	1	1			1						2,12	2,11
	21:00	7,14	5,27	1,87	1				1						1,90	1,89
	22:00	6,08	4,47	1,61	1				1						1,63	1,62
	23:00	5,25	4,29	0,96	1				1						0,99	0,96

Στο διάστημα 09:00-18:00 το ΑΠ Τουρλί παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης