



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη 22/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Τετάρτη	00:00	4,49	3,25	1,23	1						1,80
	01:00	4,12	3,11	1,00	1						1,80
	02:00	4,04	3,29	0,76	1						1,80
	03:00	4,14	3,46	0,68	1						1,80
	04:00	4,18	3,27	0,91	1						1,80
	05:00	4,24	3,09	1,16	1						1,80
	06:00	4,52	3,61	0,91	1						1,80
	07:00	4,63	3,42	1,21	1						1,83
	08:00	4,68	3,42	1,26	1						2,65
	09:00	4,64	3,41	1,22	1						2,65
	10:00	5,01	3,73	1,28	1						2,65
	11:00	5,06	4,12	0,93	1					1	2,65
	12:00	4,65	3,53	1,13	1					1	2,29
	13:00	4,66	3,63	1,03	1						2,65
	14:00	4,55	3,61	0,94	1						2,65
	15:00	4,88	4,46	0,42	1						2,65
	16:00	5,02	4,87	0,15	1					1	2,65
	17:00	5,27	5,25	0,02	1					1	2,65
	18:00	5,45	5,45	0,00	1					2	2,65
	19:00	5,69	5,69	0,00	1					2	2,65
	20:00	5,56	5,56	0,00	1					2	2,65
	21:00	5,36	5,36	0,00	1					2	2,65
	22:00	4,83	4,83	0,00	1					2	2,65
	23:00	4,60	4,59	0,00	1					1	2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης