

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | | Απολογισμός Λειτουργίας | | | | | Τετάρτη 22/11/2023 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------|------|------|--------------------|------|------|------|---|--|
| | | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | | |
| Η ο ρ α | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Τετάρτη | 00:00 | 1,53 | 1,12 | 0,40 | | | | 1 | | 1 | | 0,41 | 0,41 |
| | 01:00 | 1,43 | 1,13 | 0,30 | | | | 1 | | 1 | | 0,31 | 0,31 |
| | 02:00 | 1,42 | 1,13 | 0,29 | | | | 1 | | 1 | | 0,29 | 0,30 |
| | 03:00 | 1,37 | 1,13 | 0,24 | | | | 1 | | 1 | | 0,25 | 0,25 |
| | 04:00 | 1,34 | 1,12 | 0,22 | | | | 1 | | 1 | | 0,24 | 0,22 |
| | 05:00 | 1,33 | 1,21 | 0,12 | | | | 1 | | 1 | | 0,21 | 0,21 |
| | 06:00 | 1,43 | 1,22 | 0,21 | | | | 1 | | 1 | | 0,30 | 0,31 |
| | 07:00 | 1,46 | 1,14 | 0,32 | | | | 1 | | 1 | | 0,34 | 0,34 |
| | 08:00 | 1,57 | 1,26 | 0,31 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,44 |
| | 09:00 | 1,72 | 1,34 | 0,37 | | | | 1 | | 1 | | 0,59 | 0,59 |
| | 10:00 | 1,75 | 1,15 | 0,59 | | | | 1 | | 1 | | 0,60 | 0,59 |
| | 11:00 | 1,94 | 1,32 | 0,62 | | | | 1 | | 1 | | 0,64 | 0,64 |
| | 12:00 | 1,85 | 1,45 | 0,40 | | | | 1 | | 1 | | 0,41 | 0,40 |
| | 13:00 | 1,84 | 1,40 | 0,44 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,45 |
| | 14:00 | 1,71 | 1,31 | 0,40 | | | | 1 | | 1 | | 0,42 | 0,41 |
| | 15:00 | 1,54 | 1,16 | 0,38 | | | | 1 | | 1 | | 0,38 | 0,35 |
| | 16:00 | 1,89 | 1,51 | 0,38 | | | | 1 | | 1 | | 0,38 | 0,40 |
| | 17:00 | 2,15 | 1,70 | 0,45 | | | | 1 | | 1 | | 0,45 | 0,46 |
| | 18:00 | 2,22 | 1,73 | 0,49 | | | | 1 | | 1 | | 0,50 | 0,52 |
| | 19:00 | 2,19 | 1,71 | 0,48 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,48 | 0,48 |
| 20:00 | 2,09 | 1,70 | 0,38 | | | | 1 | 1 | 1 | | 0,39 | 0,39 | |
| 21:00 | 1,95 | 1,51 | 0,44 | | | | 1 | | 1 | | 0,44 | 0,44 | |
| 22:00 | 1,77 | 1,30 | 0,46 | | | | 1 | | 1 | | 0,47 | 0,45 | |
| 23:00 | 1,48 | 1,15 | 0,33 | | | | 1 | | 1 | | 0,34 | 0,35 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης