

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 23/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Πέμπτη	23/11/23 0:00	2,72	2,16	0,56	1						0,58	0,56
	23/11/23 1:00	2,59	2,13	0,46	1						0,47	0,47
	23/11/23 2:00	2,51	2,13	0,38	1						0,39	0,39
	23/11/23 3:00	2,50	2,14	0,36	1						0,36	0,37
	23/11/23 4:00	2,53	2,14	0,39	1						0,40	0,39
	23/11/23 5:00	2,62	2,15	0,46	1						0,48	0,48
	23/11/23 6:00	2,88	2,22	0,66	1						0,75	0,75
	23/11/23 7:00	2,98	2,28	0,70	1						0,84	0,84
	23/11/23 8:00	2,88	2,22	0,66	1						0,75	0,75
	23/11/23 9:00	2,68	2,19	0,50	1						0,55	0,56
	23/11/23 10:00	2,72	2,17	0,55	1						0,59	0,59
	23/11/23 11:00	2,64	2,17	0,47	1						0,52	0,51
	23/11/23 12:00	2,77	2,22	0,55	1						0,63	0,63
	23/11/23 13:00	2,84	2,34	0,50	1						0,70	0,70
	23/11/23 14:00	2,98	2,56	0,42	1						0,40	0,84
	23/11/23 15:00	3,13	2,77	0,36	1						0,45	0,94
	23/11/23 16:00	3,21	2,97	0,23	1						0,51	0,94
	23/11/23 17:00	3,70	3,52	0,17	1						0,47	0,95
	23/11/23 18:00	3,89	3,76	0,13	1						0,64	0,95
	23/11/23 19:00	3,79	3,65	0,13	1						0,63	0,95
	23/11/23 20:00	3,68	3,54	0,15	1						0,59	0,95
	23/11/23 21:00	3,49	3,37	0,12	1						0,55	0,95
	23/11/23 22:00	3,22	3,09	0,13	1						0,56	0,95
	23/11/23 23:00	2,84	2,76	0,07	1	1					1	0,37

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη. Το ΑΠ Έξω Χιόνι βρισκόταν εκτός επικοινωνίας από τις 14:50 μέχρι και το τέλος της ημέρας. Κατά το διάστημα 23:14-23:27 σημειώθηκε μερική διακοπή λόγω βλάβης στην G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.