

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023	00:00	4,63	3,58	1,05					1						1,05	1,07
	01:00	4,26	3,25	1,00					1						1,01	1,00
	02:00	4,06	3,27	0,80					1						0,81	0,81
	03:00	4,07	3,44	0,64					1						0,81	0,82
	04:00	4,09	3,66	0,43					1						0,83	0,83
	05:00	4,25	3,74	0,52					1						0,97	0,99
	06:00	4,87	4,05	0,82					1						1,56	1,57
	07:00	5,63	4,21	1,42					1						1,96	1,97
	08:00	6,33	4,19	2,15					1						2,21	2,22
	09:00	6,83	4,45	2,38					1						2,38	2,39
	10:00	7,12	4,64	2,48	1				1						2,49	2,49
	11:00	6,92	4,54	2,38	1				1						2,43	2,43
	12:00	6,74	4,45	2,29	1				1						2,33	2,32
	13:00	6,19	4,65	1,54	1				1						1,81	2,21
	14:00	6,04	4,48	1,56	1				1						1,68	2,03
	15:00	6,17	4,95	1,22	1				1						1,83	1,83
	16:00	6,41	5,16	1,24	1				1						2,07	2,06
	17:00	7,40	6,85	0,55	1	1			1						2,25	2,25
	18:00	7,69	7,49	0,21	1	1			1						2,28	2,28
	19:00	7,76	7,58	0,19	1	1			1						2,34	2,35
	20:00	7,58	7,32	0,26	1	1			1						2,18	2,17
	21:00	7,07	6,81	0,26	1	1			1						1,69	1,68
	22:00	6,30	6,04	0,25	1				1						1,96	1,97
	23:00	5,24	5,10	0,15	1				1						0,98	0,95

Ένα H/Z βρίσκεται σε βλάβη.

Από τις 13:00 υπήρξε πρόβλημα επικοινωνίας με το ΑΠ Τουρλί.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης