



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη 23/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Πέμπτη	00:00	4,23	4,17	0,06	1						2,65
	01:00	4,28	3,72	0,55	1						2,30
	02:00	4,18	3,33	0,85	1						1,51
	03:00	4,09	3,64	0,45	1						2,65
	04:00	4,18	4,00	0,18	1						2,65
	05:00	4,10	3,97	0,13	1						2,65
	06:00	4,42	4,16	0,25	1						2,65
	07:00	4,53	4,29	0,25	1						2,65
	08:00	4,29	3,75	0,53	1						2,65
	09:00	4,36	3,83	0,54	1						2,65
	10:00	4,58	4,27	0,31	1						2,65
	11:00	4,80	4,38	0,42	1						2,65
	12:00	4,81	3,98	0,83	1						2,65
	13:00	4,91	3,95	0,97	1						2,65
	14:00	4,96	3,92	1,04	1						2,65
	15:00	4,78	3,65	1,13	1						2,65
	16:00	4,88	4,62	0,25	1					1	2,65
	17:00	4,94	4,78	0,16	1					1	2,65
	18:00	4,99	4,13	0,86	1					1	2,65
	19:00	4,99	4,80	0,19	1					1	2,65
	20:00	5,26	5,20	0,06	1					1	2,65
	21:00	5,12	5,05	0,07	1					1	2,65
	22:00	4,54	4,45	0,09	1					1	2,65
	23:00	3,87	3,65	0,23	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 01:00-02:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης