

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Πέμπτη, 23 Νοέμβριος 2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7
23/11/23 0:00	45,86	39,20	6,66	0,00	1					1					1			1					7,83	6,61
23/11/23 1:00	42,08	38,30	3,78	0,00	1					1					1			1					3,95	3,72
23/11/23 2:00	40,42	38,58	1,84	0,00	1					1					1			1					1,55	1,87
23/11/23 3:00	39,47	38,47	0,99	0,00	1					1					1			1					0,31	1,04
23/11/23 4:00	39,36	38,47	0,89	0,00	1					1					1			1					0,20	0,96
23/11/23 5:00	40,51	39,31	1,21	0,00	1					1					1			1					1,02	1,85
23/11/23 6:00	45,46	41,63	3,83	0,00	1					1					1			1					4,46	5,63
23/11/23 7:00	51,81	43,81	6,96	1,04	1					1								1		1			7,76	8,26
23/11/23 8:00	56,81	39,21	11,33	6,27	1												1	1		1			12,45	15,96
23/11/23 9:00	59,78	34,30	14,87	10,61	1												1	1		1			14,83	15,29
23/11/23 10:00	61,13	34,54	13,60	12,99	1												1	1		1			13,84	14,41
23/11/23 11:00	62,42	34,34	13,05	15,03	1												1	1		1			14,97	13,74
23/11/23 12:00	62,25	36,27	11,33	14,66	1												1	1		1			16,77	13,96
23/11/23 13:00	62,01	39,06	9,14	13,81	1												1	1	1	1			21,21	14,33
23/11/23 14:00	60,05	45,49	5,30	9,26	1												1	1		1			18,61	16,49
23/11/23 15:00	56,44	50,13	2,71	3,61	1												1	1		1			16,96	16,74
23/11/23 16:00	56,50	53,36	2,02	1,12	1												1	1		1			16,73	16,74
23/11/23 17:00	62,61	61,62	1,00	0,00	1												1	1	1	1			18,64	18,67
23/11/23 18:00	64,43	64,11	0,32	0,00	1												1	1	1	1			19,19	19,18
23/11/23 19:00	64,78	64,54	0,24	0,00	1												1	1	1	1			19,33	19,34
23/11/23 20:00	64,16	63,93	0,24	0,00	1												1	1	1	1			19,18	19,16
23/11/23 21:00	61,07	60,89	0,19	0,00	1												1	1	1	1			18,25	18,24
23/11/23 22:00	55,81	55,53	0,28	0,00	1												1	1	1	1			16,01	15,92
23/11/23 23:00	50,73	50,53	0,19	0,00	1												1	1	1	1			11,39	11,29

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4 ΑΗΣ και ΑΕΡ Νο4 λόγω κακοκαιρίας τις βραδυνές ώρες.