

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Πέμπτη 23/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη	00:00	2,57	1,87	0,63	0,07	1			1						0,64	0,69
	01:00	2,30	1,75	0,47	0,08	1			1						0,58	0,57
	02:00	2,14	1,54	0,52	0,08	1			1						0,53	0,53
	03:00	2,01	1,60	0,37	0,03	1			1						0,50	0,50
	04:00	1,97	1,45	0,49	0,03	1			1						0,49	0,50
	05:00	2,04	1,51	0,51	0,03	1									0,51	0,51
	06:00	2,23	1,67	0,54	0,03	1									0,54	0,54
	07:00	2,50	1,56	0,56	0,38	1									0,62	0,62
	08:00	2,86	1,42	0,63	0,81	1									0,75	0,75
	09:00	2,95	1,63	0,52	0,80	1									0,84	0,86
	10:00	3,07	1,71	0,54	0,81	1									0,81	0,82
	11:00	3,16	1,79	0,56	0,81	1									0,81	0,81
	12:00	3,12	1,71	0,40	1,01	1									0,80	0,81
	13:00	3,15	1,82	0,33	1,01	1									0,93	0,93
	14:00	3,14	1,93	0,20	1,01	1									0,94	0,94
	15:00	3,04	1,52	0,17	1,35	1									0,77	0,77
	16:00	3,20	1,53	0,07	1,60	1									0,80	0,80
	17:00	3,66	2,13	0,03	1,50	1						1			0,90	0,90
	18:00	3,83	2,29	0,04	1,50	1						1			0,92	0,92
	19:00	3,83	2,25	0,07	1,51	1						1			0,92	0,92
20:00	3,78	2,24	0,03	1,51	1						1			0,90	0,90	
21:00	3,60	2,29	0,00	1,30	1						1			0,89	0,90	
22:00	3,34	2,04	0,00	1,30	1						1			0,79	0,79	
23:00	2,88	2,05	0,00	0,82	1						1			0,75	0,75	

Παρατηρήσεις

Τις ώρες 00:00-01:00 σημειώθηκε απώλεια επικοινωνίας του ΑΠ Κεφαλές

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης