

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 24/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	24/11/23 0:00	2,75	2,69	0,07		1					0,62	0,73
	24/11/23 1:00	2,65	2,61	0,04		1					0,53	0,56
	24/11/23 2:00	2,59	2,48	0,11		1					0,46	0,44
	24/11/23 3:00	2,58	2,43	0,14		1					0,44	0,46
	24/11/23 4:00	2,59	2,50	0,08		1					0,45	0,54
	24/11/23 5:00	2,69	2,55	0,15		1					0,56	0,65
	24/11/23 6:00	2,87	2,75	0,12		1					0,59	0,82
	24/11/23 7:00	3,02	2,92	0,11		1					0,65	0,91
	24/11/23 8:00	2,89	2,70	0,19		1					0,43	0,78
	24/11/23 9:00	2,75	2,56	0,19	1						0,29	0,56
	24/11/23 10:00	2,95	2,71	0,24	1						0,53	0,85
	24/11/23 11:00	3,12	2,87	0,26	1						0,73	0,94
	24/11/23 12:00	3,06	2,73	0,33	1						0,55	0,91
	24/11/23 13:00	3,28	2,97	0,30	1						0,55	0,95
	24/11/23 14:00	3,46	3,15	0,31	1						0,51	0,95
	24/11/23 15:00	3,54	3,14	0,40	1						0,57	0,95
	24/11/23 16:00	3,65	3,24	0,41	1						0,54	0,95
	24/11/23 17:00	4,01	3,63	0,38	1						0,62	0,95
	24/11/23 18:00	4,04	3,72	0,32	1						0,53	0,95
	24/11/23 19:00	4,01	3,70	0,31	1						0,55	0,95
	24/11/23 20:00	3,85	3,43	0,42	1						0,55	0,95
	24/11/23 21:00	3,59	3,32	0,27	1						0,55	0,95
	24/11/23 22:00	3,28	3,08	0,20	1						0,55	0,94
	24/11/23 23:00	3,04	2,84	0,21	1						0,55	0,92

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ σε βλάβη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας το SCADA του παραγωγού στο ΑΠ Έξω Χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.