

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 25/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	25/11/23 0:00	2,89	2,64	0,25	1						0,55	0,85
	25/11/23 1:00	2,74	2,30	0,44	1						0,55	0,77
	25/11/23 2:00	2,69	2,25	0,44	1						0,53	0,73
	25/11/23 3:00	2,63	2,18	0,45	1						0,49	0,66
	25/11/23 4:00	2,70	2,29	0,40	1						0,54	0,74
	25/11/23 5:00	2,77	2,43	0,34	1						0,55	0,79
	25/11/23 6:00	2,97	2,64	0,33	1						0,55	0,89
	25/11/23 7:00	2,99	2,66	0,33	1						0,55	0,90
	25/11/23 8:00	2,88	2,63	0,24	1						0,55	0,84
	25/11/23 9:00	2,83	2,69	0,14	1	1					0,24	0,23
	25/11/23 10:00	3,23	3,02	0,21	1	1					0,31	0,49
	25/11/23 11:00	2,98	2,51	0,47	1						0,54	0,85
	25/11/23 12:00	2,81	2,40	0,41	1						0,55	0,80
	25/11/23 13:00	2,96	2,61	0,36	1						0,55	0,88
	25/11/23 14:00	3,01	2,75	0,26	1						0,55	0,91
	25/11/23 15:00	3,23	2,82	0,41	1						0,55	0,95
	25/11/23 16:00	3,40	2,92	0,48	1						0,55	0,95
	25/11/23 17:00	3,90	3,37	0,53	1						0,55	0,95
	25/11/23 18:00	3,90	3,36	0,54	1						0,55	0,95
	25/11/23 19:00	3,82	3,27	0,54	1						0,55	0,95
	25/11/23 20:00	3,76	3,22	0,54	1						0,55	0,95
	25/11/23 21:00	3,51	2,97	0,54	1						0,55	0,95
	25/11/23 22:00	3,26	2,72	0,54	1						0,55	0,94
	25/11/23 23:00	3,10	2,56	0,54	1						0,55	0,91

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα HZ σε βλάβη. Σημειώνεται πως η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών και επιπλέον κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.