

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 26/11/2023				
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	26/11/23 0:00	2,89	2,35	0,55	1						0,55	0,85
	26/11/23 1:00	2,83	2,28	0,54	1						0,55	0,82
	26/11/23 2:00	2,69	2,16	0,53	1						0,53	0,73
	26/11/23 3:00	2,68	2,16	0,53	1						0,53	0,72
	26/11/23 4:00	2,66	2,14	0,52	1						0,52	0,70
	26/11/23 5:00	2,72	2,18	0,53	1						0,53	0,74
	26/11/23 6:00	2,83	2,28	0,55	1						0,55	0,82
	26/11/23 7:00	2,96	2,41	0,55	1						0,55	0,89
	26/11/23 8:00	3,06	2,51	0,55	1						0,55	0,93
	26/11/23 9:00	3,09	2,54	0,55	1						0,55	0,92
	26/11/23 10:00	2,71	2,21	0,49	1						0,50	0,70
	26/11/23 11:00	2,90	2,37	0,53	1						0,53	0,81
	26/11/23 12:00	3,05	2,50	0,55	1						0,55	0,90
	26/11/23 13:00	3,08	2,54	0,55	1						0,55	0,89
	26/11/23 14:00	3,06	2,51	0,55	1						0,55	0,91
	26/11/23 15:00	3,16	2,62	0,55	1						0,55	0,94
	26/11/23 16:00	3,41	2,86	0,55	1						0,55	0,95
	26/11/23 17:00	3,82	3,27	0,55	1						0,55	0,95
	26/11/23 18:00	3,97	3,42	0,55	1						0,55	0,95
	26/11/23 19:00	4,02	3,47	0,55	1						0,55	0,95
26/11/23 20:00	3,87	3,33	0,54	1						0,55	0,95	
26/11/23 21:00	3,70	3,22	0,47	1						0,55	0,95	
26/11/23 22:00	3,47	2,96	0,51	1						0,55	0,95	
26/11/23 23:00	3,16	2,77	0,39	1						0,55	0,94	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη. Κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας .

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.