

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023	00:00	4,77	3,48	1,29					1						1,29	1,29
	01:00	4,42	3,39	1,03					1						1,15	1,15
	02:00	4,25	3,26	0,99					1						0,99	0,99
	03:00	4,11	3,25	0,85					1						0,86	0,85
	04:00	4,19	3,26	0,93					1						0,93	0,94
	05:00	4,30	3,27	1,03					1						1,03	1,04
	06:00	4,73	3,54	1,19					1						1,28	1,27
	07:00	5,22	3,90	1,33	1				1						1,33	1,32
	08:00	5,63	4,36	1,27	1				1						1,27	1,29
	09:00	5,82	4,37	1,45	1				1						1,45	1,46
	10:00	5,62	4,37	1,24	1				1						1,25	1,26
	11:00	6,12	4,52	1,59	1				1						1,60	1,60
	12:00	6,25	4,60	1,65	1				1						1,65	1,66
	13:00	6,57	4,76	1,80	1				1						1,81	1,77
	14:00	5,96	4,39	1,57	1				1						1,58	1,55
	15:00	5,91	4,39	1,52	1				1						1,52	1,54
	16:00	6,13	4,48	1,65	1				1						1,65	1,65
	17:00	7,21	5,27	1,94	1				1						1,94	1,94
	18:00	7,47	5,46	2,02	1				1						2,02	2,02
	19:00	7,39	5,40	1,99	1				1						2,00	2,00
	20:00	7,23	5,28	1,95	1				1						1,96	1,96
	21:00	6,76	4,93	1,83	1				1						1,83	1,83
	22:00	5,94	4,41	1,53	1				1						1,56	1,55
	23:00	5,33	4,37	0,96	1				1						1,04	1,01

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης