

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023	00:00	4,70	4,30	0,40	1				1						0,42	0,41
	01:00	4,37	3,70	0,67	1				1						0,66	0,71
	02:00	4,18	3,26	0,91					1						0,92	0,92
	03:00	4,08	3,26	0,82					1						0,83	0,83
	04:00	4,02	3,26	0,76					1						0,76	0,76
	05:00	4,13	3,27	0,86					1						0,87	0,88
	06:00	4,49	3,29	1,21					1						1,21	1,23
	07:00	4,85	3,28	1,57					1						1,57	1,58
	08:00	5,64	3,75	1,89					1						1,95	1,96
	09:00	6,81	5,15	1,66	1				1						2,29	2,31
	10:00	7,72	6,39	1,33	1	1			1						1,42	2,33
	11:00	8,43	7,27	1,15	1	1			1						1,31	2,93
	12:00	8,79	7,92	0,88	1	1	1		1						1,31	2,90
	13:00	8,45	8,11	0,35	1	1	1		1						1,31	1,96
	14:00	7,67	7,21	0,46	1	1	1		1						1,31	1,63
	15:00	6,98	6,68	0,30	1	1			1						1,53	1,57
	16:00	6,99	5,66	1,33	1	1			1						1,56	1,57
	17:00	8,10	6,89	1,20	1	1			1						2,54	2,64
	18:00	8,60	6,89	1,71	1	1			1						1,82	2,78
	19:00	8,68	7,18	1,50	1	1			1						1,52	3,03
	20:00	8,36	7,03	1,34	1	1			1						1,69	2,33
	21:00	7,78	6,65	1,14	1	1			1						1,95	1,95
	22:00	6,92	5,53	1,39	1	1			1						1,66	1,65
	23:00	6,06	5,15	0,91	1				1						1,51	1,51

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης