



ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή 24/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Παρασκευή	00:00	3,74	3,26	0,48	1						2,65
	01:00	3,88	3,66	0,23	1						2,65
	02:00	3,77	3,65	0,12	1						2,65
	03:00	3,71	3,61	0,10	1						2,65
	04:00	3,76	3,71	0,05	1						2,65
	05:00	3,84	3,80	0,04	1						2,65
	06:00	3,94	3,89	0,04	1						2,65
	07:00	4,17	4,09	0,07	1						2,65
	08:00	4,07	4,06	0,01	1						0,13
	09:00	4,33	4,33	0,00	1						0,00
	10:00	4,34	4,01	0,34		1					1,45
	11:00	4,74	4,44	0,30		1					2,65
	12:00	4,79	4,74	0,06		1				1	2,65
	13:00	4,64	4,64	0,00		1				1	2,65
	14:00	4,68	4,55	0,13		1				1	2,65
	15:00	4,60	4,49	0,11		1				1	2,65
	16:00	4,80	4,79	0,01		1				1	2,65
	17:00	5,24	5,23	0,00		1				2	2,65
	18:00	4,99	4,92	0,07		1				2	2,65
	19:00	5,02	4,90	0,12		1				2	2,65
	20:00	4,83	4,64	0,19		1				1	2,65
	21:00	3,96	3,78	0,18		1					2,65
	22:00	3,73	3,40	0,34		1					2,65
	23:00	3,53	3,20	0,33		1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά το διάστημα 08:00-10:00 υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης