

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο 25/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Σάββατο	00:00	3,31	2,93	0,38		1					2,65
	01:00	3,15	2,80	0,36		1					0,83
	02:00	3,05	3,05	0,00		1					0,40
	03:00	2,98	2,98	0,00		1					0,40
	04:00	2,79	2,79	0,00		1					0,40
	05:00	2,57	2,57	0,00		1					0,40
	06:00	2,90	2,90	0,00		1					0,40
	07:00	3,17	3,17	0,00		1					0,40
	08:00	3,33	3,18	0,16		1					0,51
	09:00	3,57	3,13	0,44		1					0,60
	10:00	3,58	3,15	0,42		1					0,78
	11:00	3,42	2,94	0,48		1					1,00
	12:00	3,24	2,72	0,52		1					1,00
	13:00	3,43	2,90	0,54		1					1,00
	14:00	3,38	2,87	0,51		1					1,00
	15:00	3,53	2,95	0,58		1					1,00
	16:00	3,65	3,07	0,58		1					1,00
	17:00	3,98	3,87	0,11		1					1,00
	18:00	4,16	4,16	0,00		1					1,00
	19:00	3,88	3,88	0,00		1					1,00
	20:00	3,80	3,80	0,00		1					1,00
	21:00	3,61	3,61	0,00		1					1,00
	22:00	3,34	3,34	0,00		1					1,00
	23:00	3,14	3,14	0,00		1					1,00

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης