



ΗΣ ΜΗΛΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας					Κυριακή 26/11/2023			
			Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)		5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Κυριακή	00:00	2,90	2,90	0,00		1					1,00
	01:00	2,72	2,72	0,00		1					1,00
	02:00	2,65	2,65	0,00		1					1,00
	03:00	2,59	2,59	0,00		1					1,00
	04:00	2,57	2,57	0,00		1					1,00
	05:00	2,63	2,63	0,00		1					1,00
	06:00	2,70	2,70	0,00		1					1,00
	07:00	2,63	2,63	0,00		1					1,00
	08:00	2,84	2,84	0,00		1					1,00
	09:00	2,92	2,92	0,00	1						1,00
	10:00	2,98	2,98	0,00	1						0,68
	11:00	3,15	3,15	0,00	1						0,00
	12:00	3,34	3,34	0,00	1						0,00
	13:00	3,29	3,29	0,00	1						0,00
	14:00	2,97	2,97	0,00	1						0,00
	15:00	2,76	2,76	0,00	1						0,00
	16:00	2,94	2,94	0,00	1						0,00
	17:00	3,66	3,61	0,06	1						0,26
	18:00	4,11	3,47	0,64	1						1,75
	19:00	4,10	3,23	0,87	1						2,65
	20:00	4,12	2,68	1,44	1						2,65
	21:00	3,90	2,70	1,20	1						2,65
	22:00	4,34	3,42	0,93	1						2,65
	23:00	4,75	3,64	1,11	1						2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης