

ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή 26/11/2023					
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)		
					G1	G2	G3	G4	G6	G7			G8	
Κυριακή	00:00	1,53	1,30	0,23				1			1		0,24	0,31
	01:00	1,39	1,39	0,00				1			1		0,00	0,27
	02:00	1,35	1,35	0,00				1			1		0,00	0,23
	03:00	1,31	1,30	0,01				1			1		0,00	0,18
	04:00	1,31	1,30	0,01				1			1		0,00	0,19
	05:00	1,18	1,17	0,01				1			1		0,00	0,06
	06:00	1,23	1,22	0,01				1			1		0,00	0,11
	07:00	1,20	1,19	0,01				1			1		0,00	0,07
	08:00	1,32	1,31	0,01				1			1		0,00	0,19
	09:00	1,41	1,40	0,01				1			1		0,00	0,28
	10:00	1,46	1,45	0,01				1			1		0,00	0,31
	11:00	1,54	1,53	0,01				1			1		0,00	0,37
	12:00	1,67	1,66	0,01				1			1		0,00	0,45
	13:00	1,64	1,61	0,03				1			1		0,03	0,41
	14:00	1,60	1,43	0,17				1			1		0,19	0,41
	15:00	1,52	1,52	0,00				1			1		0,00	0,37
	16:00	1,60	1,59	0,01				1			1		0,00	0,40
	17:00	1,90	1,89	0,01				1			1		0,00	0,48
	18:00	1,97	1,83	0,14				1			1		0,15	0,50
	19:00	2,00	1,70	0,30				1			1		0,30	0,52
	20:00	1,95	1,57	0,39				1			1		0,39	0,56
	21:00	1,83	1,46	0,37				1			1		0,37	0,53
	22:00	1,74	1,50	0,24				1			1		0,42	0,46
	23:00	1,46	1,30	0,16				1			1		0,33	0,33

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης