

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Παρασκευή, 24 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
24/11/23 0:00	45,23	44,95	0,28	0,00	1													1	1		1			9,89	9,96
24/11/23 1:00	41,68	41,59	0,09	0,00	1													1	1		1			7,96	7,90
24/11/23 2:00	39,88	39,64	0,24	0,00	1													1	1		1			6,00	5,95
24/11/23 3:00	38,92	38,62	0,30	0,00	1													1	1		1			5,08	4,91
24/11/23 4:00	39,02	39,02	0,00	0,00	1													1	1		1			5,32	5,31
24/11/23 5:00	40,58	40,50	0,08	0,00	1													1	1		1			6,76	6,80
24/11/23 6:00	43,96	43,48	0,48	0,00	1													1	1		1			9,74	9,80
24/11/23 7:00	50,63	48,87	0,49	1,26	1													1	1		1			14,61	14,70
24/11/23 8:00	55,40	47,41	1,42	6,57	1													1	1		1			14,85	14,74
24/11/23 9:00	56,70	43,32	3,97	9,41	1													1	1		1			13,40	13,05
24/11/23 10:00	58,37	39,75	6,38	12,24	1													1	1		1			13,10	12,25
24/11/23 11:00	58,81	36,72	8,89	13,19	1													1	1		1			15,98	11,85
24/11/23 12:00	58,58	35,81	11,04	11,73	1													1	1		1			17,15	13,11
24/11/23 13:00	57,53	41,72	10,36	5,46	1													1	1		1			18,71	17,03
24/11/23 14:00	58,05	45,40	8,47	4,18	1													1	1		1			17,35	16,84
24/11/23 15:00	58,29	50,13	6,24	1,91	1						1							1	1					13,67	12,93
24/11/23 16:00	60,03	51,94	7,86	0,23	1						1							1	1		1			13,79	11,89
24/11/23 17:00	64,62	52,65	11,97	0,00	1						1							1	1		1			18,22	16,71
24/11/23 18:00	65,03	52,12	12,91	0,00	1						1			1				1	1					17,20	16,97
24/11/23 19:00	64,64	52,15	12,48	0,00	1						1			1				1	1					19,78	18,99
24/11/23 20:00	64,28	47,41	16,87	0,00	1						1			1	1			1						16,94	18,00
24/11/23 21:00	60,66	50,45	10,22	0,00	1						1			1	1			1						9,42	9,61
24/11/23 22:00	55,92	48,57	7,35	0,00	1						1			1				1						7,75	7,68
24/11/23 23:00	50,11	44,86	5,25	0,00	1						1			1				1						5,32	5,38

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4, AEP 4 και AEP2 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας (20:46-24:00).