

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας														Σάββατο, 25 Νοέμβριος 2023						
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1	17,1	17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ							ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απαιτούμενο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5			DIESEL 6	DIESEL 7	
25/11/23 0:00	46,01	44,05	1,97	0,00	1					1				1	1	1			1					1,52	1,53
25/11/23 1:00	42,75	42,11	0,64	0,00	1					1					1	1			1					0,20	0,27
25/11/23 2:00	40,57	39,15	1,42	0,00	1					1						1			1					1,40	1,67
25/11/23 3:00	39,23	38,44	0,79	0,00	1					1						1			1					0,20	0,78
25/11/23 4:00	38,68	38,04	0,65	0,00	1					1							1		1					0,02	0,24
25/11/23 5:00	39,60	38,66	0,94	0,00	1					1							1		1					0,39	1,24
25/11/23 6:00	42,43	40,85	1,58	0,00	1					1							1		1					1,33	2,51
25/11/23 7:00	47,34	42,80	4,45	0,09	1					1							1		1	1				5,34	6,25
25/11/23 8:00	53,37	42,10	9,38	1,89	1					1							1		1	1				10,56	10,86
25/11/23 9:00	58,03	41,11	11,45	5,47	1					1							1		1	1				13,32	12,03
25/11/23 10:00	60,99	40,92	8,32	11,75	1					1							1		1	1				8,96	8,60
25/11/23 11:00	62,47	43,42	7,73	11,31	1					1							1		1	1				9,02	10,48
25/11/23 12:00	62,58	41,77	11,93	8,88	1					1							1		1	1				14,55	12,93
25/11/23 13:00	62,84	44,29	9,03	9,53	1					1							1		1	1				10,22	9,39
25/11/23 14:00	60,08	44,50	8,72	6,85	1					1							1		1	1				9,66	9,00
25/11/23 15:00	59,06	43,30	8,57	7,20	1					1							1		1	1				9,70	8,84
25/11/23 16:00	57,74	47,76	8,83	1,15	1					1							1		1	1				10,14	9,70
25/11/23 17:00	63,78	53,04	10,73	0,00	1					1							1		1	1				12,69	11,49
25/11/23 18:00	64,61	55,22	9,39	0,00	1					1							1		1	1				10,51	9,65
25/11/23 19:00	63,48	54,08	9,40	0,00	1					1							1		1	1				9,58	9,48
25/11/23 20:00	61,39	52,54	8,85	0,00	1					1							1		1	1				8,23	9,15
25/11/23 21:00	57,49	49,34	8,15	0,00	1					1							1		1	1				8,71	8,60
25/11/23 22:00	53,20	45,32	7,88	0,00	1					1							1		1	1				8,75	7,92
25/11/23 23:00	48,81	42,00	6,82	0,00	1					1							1		1	1				7,56	7,24

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4, AEP2, AEP3, AEP4 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας και θυελλωδών ανέμων.