

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Κυριακή, 26 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	17,1
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7			
26/11/23 0:00	45,23	39,18	6,05	0,00	1						1					1			1					6,63	6,28
26/11/23 1:00	41,94	38,61	3,33	0,00	1						1					1			1					2,87	3,28
26/11/23 2:00	40,62	38,58	2,04	0,00	1						1					1			1					0,70	1,93
26/11/23 3:00	38,88	38,49	0,39	0,00	1						1					1			1					0,17	0,55
26/11/23 4:00	38,90	38,66	0,24	0,00	1						1					1			1					0,32	0,57
26/11/23 5:00	39,14	38,80	0,34	0,00	1						1					1			1					0,58	0,66
26/11/23 6:00	40,70	39,55	1,15	0,00	1						1					1			1					1,71	1,95
26/11/23 7:00	42,17	39,18	2,55	0,44	1						1					1			1					2,59	3,02
26/11/23 8:00	46,79	40,50	2,64	3,66	1						1					1	1	1						3,21	3,74
26/11/23 9:00	51,89	37,45	9,45	5,00	1						1					1	1	1						11,47	11,46
26/11/23 10:00	57,00	36,71	13,98	6,31	1						1					1	1	1						15,37	14,76
26/11/23 11:00	59,80	37,69	15,56	6,55	1						1					1	1	1						16,74	16,11
26/11/23 12:00	60,24	36,34	15,49	8,42	1						1					1	1	1						16,47	16,22
26/11/23 13:00	60,44	38,26	13,70	8,48	1						1					1	1	1						16,75	14,32
26/11/23 14:00	58,69	38,86	11,49	8,35	1						1					1	1	1						11,63	11,93
26/11/23 15:00	56,69	42,14	12,22	2,34	1						1					1	1	1						13,41	13,10
26/11/23 16:00	59,58	44,68	14,42	0,47	1						1					1	1	1	1					15,66	14,81
26/11/23 17:00	66,91	50,77	16,14	0,00	1						1					1	1	1	1					16,74	16,68
26/11/23 18:00	69,63	52,48	17,15	0,00	1						1					1	1	1	1					17,39	17,36
26/11/23 19:00	69,81	53,64	16,17	0,00	1						1					1	1	1	1					18,92	17,42
26/11/23 20:00	68,39	51,83	16,56	0,00	1						1					1	1	1	1					21,83	16,68
26/11/23 21:00	64,37	51,73	12,64	0,00	1						1					1	1	1	1					16,56	12,85
26/11/23 22:00	59,13	47,43	11,71	0,00	1						1					1	1	1	1					15,42	11,81
26/11/23 23:00	53,39	42,77	10,62	0,00	1						1					1	1	1	1					13,86	10,66

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθέσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία D4, AEP4 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω κακοκαιρίας και θεμελιωδών ανέμων.