

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας									Σάββατο 25/11/2023					
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο	00:00	2,49	2,39	0,08	0,03	1		1							0,16	0,16
	01:00	2,27	2,08	0,16	0,03	1		1							0,24	0,25
	02:00	2,05	1,74	0,29	0,03	1			1						0,37	0,37
	03:00	1,97	1,77	0,18	0,03	1			1						0,34	0,34
	04:00	1,94	1,70	0,22	0,03	1			1						0,37	0,37
	05:00	1,98	1,57	0,38	0,03	1									0,39	0,39
	06:00	2,14	1,75	0,36	0,03	1									0,37	0,38
	07:00	2,26	1,80	0,44	0,03	1									0,45	0,46
	08:00	2,67	2,16	0,48	0,03	1						1			0,57	0,57
	09:00	2,95	2,43	0,49	0,03	1						1			0,58	0,58
	10:00	3,12	2,16	0,56	0,41	1						1			0,56	0,56
	11:00	3,41	1,83	0,46	1,12	1			1						0,47	0,48
	12:00	3,38	1,64	0,53	1,21	1	1		1				1		0,53	0,54
	13:00	3,35	1,36	0,49	1,50	1							1		0,49	0,49
	14:00	3,33	1,22	0,61	1,50	1									0,61	0,61
	15:00	3,29	1,19	0,60	1,50	1									0,60	0,61
	16:00	3,40	1,30	0,59	1,51	1									0,59	0,59
	17:00	3,79	1,33	0,70	1,77	1									0,70	0,69
	18:00	3,96	1,54	0,70	1,72	1									0,72	0,73
	19:00	3,87	1,43	0,72	1,72	1									0,73	0,73
20:00	3,80	1,59	0,53	1,67	1									0,55	0,56	
21:00	3,60	1,64	0,39	1,57	1									0,40	0,42	
22:00	3,28	1,43	0,48	1,37	1									0,48	0,50	
23:00	2,95	1,40	0,58	0,98	1									0,59	0,59	

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη κακοκαιρία

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης