

ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ			Απολογισμός Λειτουργίας								Κυριακή 26/11/2023					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						2,30	2,52	1,70	0,70	0,70	1,10	1,10	2,30	1,00		
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Παραγωγή ΥΒΣ (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	5 HZ	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή	00:00	2,62	1,23	0,49	0,90	1									0,50	0,47
	01:00	2,33	1,34	0,40	0,59	1									0,43	0,37
	02:00	2,16	1,32	0,40	0,45	1									0,41	0,33
	03:00	2,02	1,18	0,41	0,43	1									0,42	0,37
	04:00	1,96	1,05	0,49	0,43	1									0,49	0,49
	05:00	2,02	1,06	0,51	0,45	1									0,52	0,52
	06:00	2,15	1,15	0,59	0,41	1									0,62	0,63
	07:00	2,34	1,64	0,68	0,02	1						1			0,68	0,68
	08:00	2,50	1,84	0,63	0,02	1						1			0,68	0,68
	09:00	2,76	2,14	0,60	0,02	1						1			0,61	0,61
	10:00	2,77	2,23	0,52	0,02	1						1			0,52	0,53
	11:00	3,11	2,50	0,59	0,02	1						1			0,64	0,64
	12:00	3,57	2,88	0,66	0,03	1			1						0,68	0,67
	13:00	3,64	2,95	0,66	0,03	1			1						0,67	0,68
	14:00	3,54	2,88	0,63	0,03	1			1						0,64	0,64
	15:00	3,57	2,89	0,66	0,03	1			1						0,67	0,66
	16:00	3,60	2,91	0,67	0,03	1			1						0,67	0,67
	17:00	3,92	3,19	0,71	0,03	1			1						0,71	0,71
	18:00	4,08	3,27	0,80	0,02	1			1						0,82	0,82
	19:00	3,92	1,99	0,88	1,05	1			1						0,89	0,89
	20:00	3,91	1,33	0,91	1,67	1									0,99	0,99
	21:00	3,66	1,17	0,93	1,57	1									0,99	0,99
	22:00	3,44	1,15	0,92	1,37	1									0,98	0,98
	23:00	3,06	1,19	0,88	0,99	1									0,91	0,92

Παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρήθηκε έντονη κακοκαιρία και σφάλματα σε γραμμές του Δικτύου

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης