

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 27/11/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	27/11/23 0:00	2,93	2,38	0,55	1						0,55	0,87	
	27/11/23 1:00	2,78	2,24	0,54	1						0,55	0,79	
	27/11/23 2:00	2,65	2,14	0,51	1						0,52	0,68	
	27/11/23 3:00	2,65	2,14	0,51	1						0,52	0,68	
	27/11/23 4:00	2,65	2,16	0,49	1						0,51	0,67	
	27/11/23 5:00	2,75	2,21	0,55	1						0,55	0,77	
	27/11/23 6:00	3,02	2,47	0,55	1						0,56	0,91	
	27/11/23 7:00	3,16	2,61	0,55	1						0,55	0,95	
	27/11/23 8:00	2,91	2,36	0,55	1						0,56	0,86	
	27/11/23 9:00	2,64	2,15	0,49	1						0,49	0,65	
	27/11/23 10:00	2,51	2,14	0,37	1						0,37	0,46	
	27/11/23 11:00	2,56	2,14	0,42	1						0,42	0,54	
	27/11/23 12:00	2,69	2,18	0,51	1						0,52	0,72	
	27/11/23 13:00	3,09	2,56	0,54	1						0,56	0,90	
	27/11/23 14:00	3,34	2,87	0,47	1						0,55	0,95	
	27/11/23 15:00	3,30	2,81	0,49	1						0,55	0,94	
	27/11/23 16:00	3,75	3,42	0,33	1						0,55	0,95	
	27/11/23 17:00	4,26	3,89	0,37	1						0,56	0,95	
	27/11/23 18:00	4,37	4,02	0,35	1						1	0,55	0,95
	27/11/23 19:00	4,33	3,91	0,42	1						1	0,55	0,95
27/11/23 20:00	4,29	4,12	0,17	1						1	0,51	0,95	
27/11/23 21:00	3,96	3,70	0,26	1							0,54	0,95	
27/11/23 22:00	3,73	3,51	0,21	1							0,53	0,95	
27/11/23 23:00	3,33	3,25	0,08	1							0,48	0,95	

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα ΗΖ βρίσκεται σε συντήρηση και ένα ΗΖ σε βλάβη. Κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας .

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.