

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα														Δευτέρα 27/11/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Δευτέρα	27/11/23 0:00	21,36	18,84	2,52		1		1		1					5,69	10,33	
	27/11/23 1:00	20,81	20,20	0,61		1		1		1					4,73	10,18	
	27/11/23 2:00	20,10	19,66	0,43		1		1		1					3,65	5,99	
	27/11/23 3:00	16,39	13,64	2,75		1		1		1					3,90	7,87	
	27/11/23 4:00	16,57	14,59	1,98		1		1		1					2,00	8,12	
	27/11/23 5:00	17,74	15,76	1,98		1		1		1					2,00	8,71	
	27/11/23 6:00	22,62	20,64	1,98		1		1		1					2,00	10,16	
	27/11/23 7:00	28,99	26,79	2,21		1		1	1	1					2,26	12,10	
	27/11/23 8:00	32,63	29,05	3,58		1		1	1	1					4,70	13,26	
	27/11/23 9:00	33,63	29,86	3,77	1	1		1	1	1					4,73	13,47	
	27/11/23 10:00	35,85	30,75	5,11	1	1		1	1	1				1	11,89	13,73	
	27/11/23 11:00	37,71	30,88	6,83	1	1		1	1	1				4	13,73	13,73	
	27/11/23 12:00	38,38	32,49	5,89	1	1		1	1	1				2	13,73	13,73	
	27/11/23 13:00	38,00	33,56	4,44	1	1		1	1	1				2	13,73	13,73	
	27/11/23 14:00	36,38	32,59	3,79	1	1		1	1	1				1	13,73	13,73	
	27/11/23 15:00	36,41	34,07	2,35	1	1		1	1	1				2	13,73	13,73	
	27/11/23 16:00	38,73	37,49	1,24	1	1		1	1	1				5	13,73	13,73	
	27/11/23 17:00	43,41	42,50	0,90	1	1		1	1	1			1	7	13,73	13,73	
	27/11/23 18:00	45,22	44,58	0,64	1	1		1	1	1			1	7	13,73	13,73	
	27/11/23 19:00	45,66	45,18	0,48	1	1		1	1	1			1	7	13,73	13,73	
27/11/23 20:00	44,60	44,42	0,18	1	1		1	1	1			1	7	13,73	13,73		
27/11/23 21:00	41,29	41,20	0,09	1	1		1	1	1			1	5	13,62	13,59		
27/11/23 22:00	36,23	35,76	0,47	1	1		1	1	1			1	4	11,34	11,65		
27/11/23 23:00	30,50	27,30	3,20	1	1		1	1	1				1	11,72	11,66		

Παρατηρήσεις:

Τα ΑΠ Άντισσα και Τέρπανδρος παρουσίαζαν απώλεια επικοινωνίας έως τις 10:00. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.