

ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023	00:00	5,24	4,25	0,99					1						1,11	1,15
	01:00	4,69	3,47	1,22					1						1,43	1,42
	02:00	4,49	3,36	1,13					1						1,22	1,22
	03:00	4,48	3,35	1,13					1						1,17	1,17
	04:00	4,51	3,38	1,13					1						1,13	1,13
	05:00	4,75	3,99	0,75					1						1,23	1,23
	06:00	5,58	4,59	0,99	1				1						1,42	1,42
	07:00	6,73	5,74	0,99	1		1	1							1,15	1,16
	08:00	7,28	6,03	1,25	1		1	1							1,51	1,54
	09:00	7,21	5,79	1,41	1		1	1							1,77	1,77
	10:00	6,87	5,76	1,12	1		1	1							1,37	1,28
	11:00	6,88	5,96	0,92	1		1		1						1,16	1,27
	12:00	6,69	5,29	1,40	1				1						1,82	1,81
	13:00	6,44	5,39	1,05	1				1						1,75	1,75
	14:00	6,32	5,54	0,79	1				1						1,60	1,61
	15:00	6,41	6,09	0,32	1	1			1						1,57	1,56
	16:00	7,03	6,82	0,21	1	1			1						1,58	1,59
	17:00	8,40	8,21	0,19	1	1	1		1						2,35	2,35
	18:00	8,97	8,88	0,10	1	1	1		1						2,34	2,34
	19:00	9,06	8,94	0,12	1	1	1		1						2,52	2,52
	20:00	8,85	8,84	0,01	1	1	1		1						2,25	2,24
	21:00	8,23	8,22	0,00	1	1	1		1						1,76	1,75
	22:00	7,33	7,33	0,00	1	1	1		1						1,33	1,35
	23:00	6,23	6,19	0,03	1	1			1						1,55	1,59

Τις πρωινές ώρες τηρήθηκε αυξημένη εφεδρεία στα πλαίσια δοκιμής της G4.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης