

ΗΣ ΜΗΛΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα 27/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			5,50	5,50	5,50	1,50	1,50	1,10	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G3	G4	G5	G7	G8	ΦΟΡ. ΗΖ (x4)	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)
Δευτέρα	00:00	4,44	3,56	0,88	1						2,52
	01:00	4,26	3,77	0,48	1						0,60
	02:00	4,21	3,87	0,34	1						0,60
	03:00	4,21	3,76	0,44	1						0,60
	04:00	4,20	4,09	0,11	1						0,15
	05:00	4,28	3,98	0,30	1						0,60
	06:00	4,35	4,05	0,29	1						1,21
	07:00	4,43	4,06	0,37		1					1,80
	08:00	3,74	3,41	0,33		1				1	1,80
	09:00	4,51	4,39	0,12		1				1	1,80
	10:00	4,87	4,46	0,41		1				1	1,80
	11:00	4,74	4,25	0,49		1				1	1,80
	12:00	5,06	4,71	0,35		1				1	1,80
	13:00	5,20	5,04	0,16		1				1	1,80
	14:00	4,91	4,60	0,31		1				1	1,80
	15:00	4,57	4,15	0,42		1				1	1,80
	16:00	4,86	4,64	0,21		1				1	1,80
	17:00	5,71	5,59	0,12		1				1	1,80
	18:00	6,33	6,29	0,05	1	1				2	2,01
	19:00	6,56	6,38	0,17	1	1					2,65
	20:00	6,60	6,42	0,18	1	1					2,65
	21:00	6,24	6,04	0,20	1	1					2,65
	22:00	5,65	5,51	0,14	1	1					2,65
	23:00	4,69	4,53	0,16	1	1					2,65

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι κατά την διάρκεια της ημέρας υπήρξε απαίτηση του θερμικού παραγωγού για παραγωγή ατμού στον ΑΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης