

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Παρασκευή 24/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Παρασκευή	24/11/23 0:00	9,96	9,96	0,00			1	1			2,69
	24/11/23 1:00	9,36	9,36	0,00			1	1			2,09
	24/11/23 2:00	9,02	9,02	0,00			1	1			1,75
	24/11/23 3:00	8,79	8,79	0,00			1	1			1,51
	24/11/23 4:00	8,70	8,70	0,00			1	1			1,42
	24/11/23 5:00	9,01	8,94	0,07			1		1		1,74
	24/11/23 6:00	9,83	9,79	0,04			1		1		2,56
	24/11/23 7:00	11,37	11,03	0,35			1		1		3,98
	24/11/23 8:00	12,00	11,57	0,43		1	1		1		0,60
	24/11/23 9:00	12,68	11,35	1,34		1	1				4,43
	24/11/23 10:00	12,39	10,50	1,90		1	1				4,14
	24/11/23 11:00	12,07	9,88	2,19		1	1				3,82
	24/11/23 12:00	12,65	10,37	2,28		1	1				4,40
	24/11/23 13:00	13,30	11,38	1,92	1	1	1				0,93
	24/11/23 14:00	13,52	10,15	3,38	1	1					4,73
	24/11/23 15:00	13,72	10,01	3,72	1	1					4,80
	24/11/23 16:00	13,98	11,27	2,71	1	1			1		2,58
	24/11/23 17:00	15,32	12,31	3,00	1	1		1			3,92
	24/11/23 18:00	15,74	11,70	4,04	1	1		1			4,34
24/11/23 19:00	15,54	11,81	3,73	1	1		1			4,14	
24/11/23 20:00	15,25	11,02	4,23	1	1		1			3,85	
24/11/23 21:00	14,38	9,81	4,57	1			1			5,03	
24/11/23 22:00	12,89	8,91	3,98	1			1			4,51	
24/11/23 23:00	11,42	8,37	3,05	1			1			4,00	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι τις απογευματινές και βραδινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.