

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Σάββατο 25/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Σάββατο	25/11/23 0:00	10,52	10,42	0,09	1			1	1		0,09
	25/11/23 1:00	9,78	9,77	0,01	1			1	1		0,00
	25/11/23 2:00	9,39	9,33	0,06	1			1	1		0,00
	25/11/23 3:00	9,92	9,88	0,04	1			1	1		0,00
	25/11/23 4:00	8,39	8,38	0,01	1			1			1,12
	25/11/23 5:00	8,64	8,50	0,14	1			1			1,37
	25/11/23 6:00	9,09	8,94	0,15	1			1			1,82
	25/11/23 7:00	10,03	9,57	0,46	1			1			2,76
	25/11/23 8:00	11,62	10,80	0,83	1			1	1		1,20
	25/11/23 9:00	12,84	10,96	1,88	1			1	1		2,41
	25/11/23 10:00	12,96	11,26	1,70	1			1	1		2,53
	25/11/23 11:00	13,91	11,34	2,58	1			1	1		3,49
	25/11/23 12:00	15,61	13,96	1,65	1			1	1		5,18
	25/11/23 13:00	14,78	11,36	3,42	1			1	1		4,35
	25/11/23 14:00	14,29	11,07	3,21	1			1	1		3,86
	25/11/23 15:00	13,77	9,70	4,07	1			1	1		3,35
	25/11/23 16:00	14,51	11,09	3,43	1			1	1		4,09
	25/11/23 17:00	15,85	11,89	3,96	1			1	1		5,43
	25/11/23 18:00	16,34	11,76	4,58	1			1	1		5,72
	25/11/23 19:00	16,02	12,28	3,74	1			1	1		5,60
25/11/23 20:00	15,76	13,53	2,23	1			1	1		5,33	
25/11/23 21:00	14,65	12,43	2,22	1			1	1		4,23	
25/11/23 22:00	13,27	11,10	2,17	1			1	1		2,84	
25/11/23 23:00	12,11	11,44	0,68	1			1	1		1,69	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας στο ΗΣ επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.