

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Κυριακή 26/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Κυριακή	26/11/23 0:00	10,85	10,24	0,62	1			1	1		0,43
	26/11/23 1:00	9,96	8,90	1,05	1			1			2,68
	26/11/23 2:00	9,93	8,84	1,09	1			1			2,65
	26/11/23 3:00	9,70	8,54	1,16	1			1			2,43
	26/11/23 4:00	9,35	7,56	1,79	1			1			2,07
	26/11/23 5:00	9,38	7,59	1,79	1			1			2,11
	26/11/23 6:00	9,75	7,77	1,98	1			1			2,47
	26/11/23 7:00	10,27	8,14	2,14	1			1			3,00
	26/11/23 8:00	10,30	7,78	2,53	1			1			3,03
	26/11/23 9:00	11,08	8,18	2,90	1			1			3,81
	26/11/23 10:00	12,13	9,18	2,95	1			1			4,25
	26/11/23 11:00	13,64	12,01	1,63	1	1		1			2,24
	26/11/23 12:00	15,60	12,55	3,06	1	1		1			4,20
	26/11/23 13:00	13,82	11,49	2,33	1	1		1			2,42
	26/11/23 14:00	13,34	10,98	2,36	1	1		1			1,94
	26/11/23 15:00	13,73	11,24	2,48		1		1	1		3,30
	26/11/23 16:00	14,74	11,58	3,16		1		1	1		4,31
	26/11/23 17:00	16,81	13,24	3,57		1		1	1		5,88
	26/11/23 18:00	17,52	13,57	3,95		1		1	1		6,13
	26/11/23 19:00	17,32	12,41	4,91		1		1	1		6,06
26/11/23 20:00	17,18	11,83	5,35		1		1	1		6,01	
26/11/23 21:00	16,05	11,09	4,96		1		1	1		5,62	
26/11/23 22:00	14,54	10,80	3,75		1		1	1		4,12	
26/11/23 23:00	13,07	9,55	3,52		1		1			4,58	

Παρατηρήσεις: _____

Σημειώνεται ότι τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε έντονη κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.