

ΗΣ ΣΑΜΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα						Δευτέρα 27/11/2023			
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			8,00	8,00	8,00	6,00	6,00	11,00	
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Δευτέρα	27/11/23 0:00	11,15	7,87	3,28		1		1			3,88
	27/11/23 1:00	10,45	7,80	2,65				1	1		3,66
	27/11/23 2:00	10,36	7,23	3,13				1	1		3,63
	27/11/23 3:00	9,98	6,80	3,18				1	1		3,49
	27/11/23 4:00	9,76	6,60	3,15				1	1		3,41
	27/11/23 5:00										
	27/11/23 6:00	10,73	9,60	1,14		1			1		3,46
	27/11/23 7:00	12,74	10,84	1,90		1	1				4,46
	27/11/23 8:00	13,06	10,58	2,48		1	1				4,57
	27/11/23 9:00	13,59	11,36	2,24		1	1				4,76
	27/11/23 10:00	14,49	12,16	2,33		1	1				5,07
	27/11/23 11:00	14,79	13,42	1,37		1	1	1			3,39
	27/11/23 12:00	15,31	14,06	1,25		1	1	1			3,91
	27/11/23 13:00	14,79	12,75	2,04		1	1	1			3,39
	27/11/23 14:00	15,04	13,27	1,77		1	1	1			3,64
	27/11/23 15:00	16,15	14,93	1,22		1	1	1			4,75
	27/11/23 16:00	17,38	16,81	0,57		1	1	1			5,98
	27/11/23 17:00	19,02	18,90	0,12		1	1	1	1		4,47
	27/11/23 18:00	19,43	19,26	0,18		1	1	1	1		4,88
27/11/23 19:00	19,45	19,45	0,00		1	1	1	1		4,90	
27/11/23 20:00	19,37	19,37	0,00		1	1	1	1		4,82	
27/11/23 21:00	18,16	18,15	0,01		1	1	1	1		3,61	
27/11/23 22:00	16,30	16,30	0,00		1	1	1	1		1,75	
27/11/23 23:00	14,09	14,09	0,00		1		1	1		3,67	

Παρατηρήσεις: \_\_\_\_\_

Στις 5.00 συνέβη γενική διακοπή στο ΗΣ λόγω απρόβλεπτης απένταξης της G12.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.