

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 27 Νοέμβριος 2023			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ								ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ							Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)				
					ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4			DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	
27/11/23 0:00	47,66	38,17	9,49	0,00	1										1		1	1						12,37	9,48
27/11/23 1:00	43,86	37,32	6,54	0,00	1										1		1	1						8,55	6,56
27/11/23 2:00	41,62	35,53	6,09	0,00	1										1		1	1						8,02	6,18
27/11/23 3:00	41,21	35,19	6,03	0,00	1										1		1	1						7,93	6,13
27/11/23 4:00	40,61	34,70	5,91	0,00	1										1		1	1						7,79	6,02
27/11/23 5:00	42,57	36,45	6,12	0,00	1										1		1	1						8,16	6,36
27/11/23 6:00	47,80	40,02	7,77	0,00	1										1		1	1						10,59	8,98
27/11/23 7:00	56,18	43,97	11,63	0,58	1												1	1	1					15,73	13,42
27/11/23 8:00	61,27	40,76	15,05	5,45	1												1	1	1					23,25	17,42
27/11/23 9:00	63,22	35,45	17,77	10,00	1												1	1	1					27,69	18,93
27/11/23 10:00	64,12	35,69	18,02	10,41	1												1	1	1					29,39	19,21
27/11/23 11:00	63,14	40,21	14,61	8,32	1												1	1	1					24,59	16,35
27/11/23 12:00	65,85	45,26	14,81	5,77	1												1	1	1					24,47	15,83
27/11/23 13:00	68,67	51,30	12,76	4,61	1												1	1	1					18,29	13,71
27/11/23 14:00	70,40	52,14	13,05	5,21	1									1			1	1	1					18,70	14,08
27/11/23 15:00	71,79	54,71	12,84	4,24	1									1			1	1	1					17,82	14,32
27/11/23 16:00	72,68	58,29	13,67	0,72	1									1			1	1	1					19,00	15,41
27/11/23 17:00	80,01	67,78	12,23	0,00	1									1			1	1	1					24,07	23,86
27/11/23 18:00	81,70	70,48	11,22	0,00	1									1			1	1	1					25,00	24,43
27/11/23 19:00	82,15	73,02	9,13	0,00	1									1			1	1	1					24,68	24,56
27/11/23 20:00	81,64	73,23	8,42	0,00	1									1			1	1	1					24,76	24,41
27/11/23 21:00	77,14	70,93	6,21	0,00	1									1			1	1	1					22,92	22,83
27/11/23 22:00	70,24	64,09	6,15	0,00	1									1			1	1	1					17,60	16,95
27/11/23 23:00	61,40	57,60	3,80	0,00	1									1			1	1	1					15,12	14,95

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No4 λόγω άστατου καιρού.
2. Περιορισμός ΑΠ λόγω ριπών ανέμου και ταλλάντωσης συχνότητας (00:00-09:00 και 11:00-17:00).