

ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη 28/11/2023					
Μέγιστη Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					5,327	5,327	1,8	0,85	1,1	1,1			
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G6	G7	G8	H/Z (x9)	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)	
Τρίτη	28/11/23 0:00	3,10	3,08	0,02	1						0,45	0,95	
	28/11/23 1:00	2,93	2,93	0,00	1						0,45	0,92	
	28/11/23 2:00	2,82	2,82	0,00	1						0,45	0,87	
	28/11/23 3:00	2,82	2,82	0,00	1						0,45	0,87	
	28/11/23 4:00	2,87	2,87	0,00	1						0,45	0,89	
	28/11/23 5:00	2,97	2,96	0,01	1						0,46	0,93	
	28/11/23 6:00	3,28	3,26	0,02	1						0,46	0,95	
	28/11/23 7:00	3,43	3,31	0,12	1						0,52	0,95	
	28/11/23 8:00	3,11	2,91	0,19	1						0,55	0,94	
	28/11/23 9:00	3,04	2,82	0,22	1						0,55	0,91	
	28/11/23 10:00	3,01	2,76	0,25	1	1					0,37	0,50	
	28/11/23 11:00	3,11	2,95	0,16	1	1					0,17	0,15	
	28/11/23 12:00	3,37	2,85	0,52	1						0,55	0,92	
	28/11/23 13:00	3,61	3,08	0,53	1						0,56	0,95	
	28/11/23 14:00	3,84	3,32	0,52	1						0,56	0,95	
	28/11/23 15:00	3,92	3,38	0,54	1						0,55	0,95	
	28/11/23 16:00	4,03	3,52	0,50	1						0,55	0,95	
	28/11/23 17:00	4,49	3,94	0,54	1						0,55	0,95	
	28/11/23 18:00	4,51	3,98	0,53	1						1	0,55	0,95
	28/11/23 19:00	4,46	3,92	0,54	1						1	0,55	0,95
	28/11/23 20:00	4,32	3,79	0,54	1						1	0,55	0,95
	28/11/23 21:00	4,04	3,50	0,55	1							0,55	0,95
	28/11/23 22:00	3,66	3,13	0,53	1							0,55	0,95
	28/11/23 23:00	3,28	2,74	0,54	1							0,55	0,95

Παρατηρήσεις: Σημειώνεται ότι ένα HZ βρίσκεται σε συντήρηση. Κατά την διάρκεια της ημέρας το ΑΠ Έξω χιόνι παρουσίαζε πρόβλημα επικοινωνίας. Η ένταξη της G2 οφείλεται στη διαδικασία πλήσης των υπερπληρωτών της μονάδας G1.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.