

ΗΣ ΛΕΣΒΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα													Τρίτη 28/11/2023	
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW):			3,5	3,5	7,5	10	10	10	9,5	12,5	1,3	1,1		
Ημέρα	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G6	G8	G9	G10	G11	A/Σ G12	Cum x11	HZ x5	Εντολή περιορισμού των αιολικών πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW)
Τρίτη	28/11/23 0:00	25,74	21,35	4,39		1		1	1	1					8,46	8,48
	28/11/23 1:00	22,91	17,15	5,76		1		1		1					9,09	9,16
	28/11/23 2:00	22,13	14,55	7,58				1		1					8,87	8,86
	28/11/23 3:00	21,48	13,42	8,06				1		1					8,59	8,59
	28/11/23 4:00	21,45	13,40	8,06				1		1					8,59	8,59
	28/11/23 5:00	22,69	14,19	8,50				1		1					9,03	9,05
	28/11/23 6:00	26,50	16,59	9,91				1		1					10,54	10,57
	28/11/23 7:00	32,85	20,76	12,10				1	1	1					12,97	13,02
	28/11/23 8:00	37,41	24,97	12,44	1			1	1	1					13,73	13,73
	28/11/23 9:00	40,54	33,49	7,05	1	1		1	1	1				4	8,06	13,73
	28/11/23 10:00	43,22	40,41	2,81	1	1		1	1	1				7	3,01	13,73
	28/11/23 11:00	44,98	34,20	10,78	1	1		1	1	1				4	11,99	13,73
	28/11/23 12:00	46,57	34,54	12,03	1	1		1	1	1				4	13,73	13,73
	28/11/23 13:00	47,56	37,81	9,76	1	1		1	1	1		1	5		11,65	13,73
	28/11/23 14:00	45,73	41,42	4,31	1	1		1	1	1		1	7		6,86	13,73
	28/11/23 15:00	44,69	40,02	4,68	1	1		1	1	1		1	5		6,86	13,73
	28/11/23 16:00	44,40	40,44	3,96	1	1		1	1	1		1	5		6,64	13,73
	28/11/23 17:00	46,42	44,39	2,04	1	1		1	1	1		1	7		5,51	13,73
	28/11/23 18:00	47,22	45,44	1,77	1	1		1	1	1		1	8		5,51	13,73
	28/11/23 19:00	46,36	44,32	2,04	1	1		1	1	1		1	7		5,51	13,73
28/11/23 20:00	44,32	40,78	3,54	1	1		1	1	1		1	4		5,63	13,73	
28/11/23 21:00	38,49	36,50	1,99	1	1		1	1	1		1	2		4,51	13,00	
28/11/23 22:00	34,05	31,94	2,11	1	1		1	1	1		1			4,04	11,32	
28/11/23 23:00	22,62	21,47	1,16	1	1		1	1	1					2,73	7,89	

Παρατηρήσεις:

Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Στις 09:45 και στις 21:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο. Γενική διακοπή στις 23:45.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.