



ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας										Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023				
		Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			2,200	2,200	2,200	6,514	6,514	0,850	1,100	1,100	1,100	1,100		
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G1	G2	G3	G4	G5	G6	G7	G8	G9	H/Z	Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW)	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 28 Νοέμβριος 2023	00:00	5,37	5,21	0,15	1				1						1,09	1,07
	01:00	4,86	4,25	0,61					1						1,21	1,24
	02:00	4,53	3,67	0,85					1						1,22	1,22
	03:00	4,45	3,62	0,84					1						1,18	1,18
	04:00	4,43	3,60	0,83					1						1,17	1,16
	05:00	4,65	3,76	0,89					1						1,25	1,25
	06:00	5,40	4,37	1,03					1						1,45	1,46
	07:00	6,40	5,18	1,22			1		1						1,72	1,72
	08:00	6,95	5,23	1,72			1		1						1,87	1,88
	09:00	7,39	5,40	1,99			1		1						1,99	2,00
	10:00	7,90	5,77	2,13			1		1						2,13	2,13
	11:00	8,23	6,03	2,20			1		1						2,22	2,22
	12:00	8,46	6,17	2,28		1	1		1						2,29	2,28
	13:00	8,56	6,25	2,31		1	1		1						2,31	2,31
	14:00	8,14	5,94	2,20		1	1		1						2,20	2,20
	15:00	7,81	5,70	2,12		1	1		1						2,12	2,11
	16:00	7,54	5,51	2,03		1	1		1						2,03	2,03
	17:00	8,28	6,47	1,81		1	1		1						1,81	2,24
	18:00	8,63	7,11	1,52		1	1		1						1,52	2,33
	19:00	8,59	7,08	1,52		1	1		1						1,52	2,32
	20:00	8,41	6,89	1,52		1	1		1						1,52	2,27
	21:00	7,77	6,26	1,52		1	1		1						1,52	2,10
	22:00	6,82	5,30	1,52		1	1		1						1,52	1,80
	23:00	5,87	4,35	1,52		1			1						1,52	1,49

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης